

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» мая 2023 г.

Регистрационный № 12-08-2023-008425



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
«ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА».** (здание
прачечной)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
«ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренных федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНП: 1021200769314

ИНН: 1215040598

Место нахождения объекта защиты:

424005, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Медицинская, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.01.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2 Здания зрелищных и культурно-просветительских учреждений
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1182

1.6.	Объем здания, куб. м	5710
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, пожаротушение, внутренний противопожарные водопроводы
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	нет	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	нет	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
	Выполняется	

		решениям (с изменениями от 14.02.2020 г) (п. 4.4)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (п.п. 4.1.1, 4.1.13, 4.1.14). СНиП 2.04.0185* Внутренний водопровод и канализация зданий (п.п. 6.13, 6.14)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 90)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 2.13130.2009. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (п. п. 4.3, 5.1.2).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009. Эвакуационные пути и выходы (п. п.4.2.1, 4.2.3, 4.2.5 – 4.2.8, 4.3.1, 4.4.1).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 90 п.п. 1, 2, 3)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (3.1, 3.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4). СП 5.13130.2009 Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (п. 13). НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	Выполняется

		пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (п.п. 4, 5, 8, 10, 3). НПБ 104 – 03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (п.п. 3.1, 3.2, 3.9, 3.11).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 9.13130.2009 Огнетушители. Требования к эксплуатации (п.п. 4.1.1, 4.1.14, 4.1.23 – 4.1.30, 4.2.1, 4.2.5 – 4.2.9, 4.3.1).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (п.п. 1.2, 4.2). № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 6 п. 1, 3; ст. 27 п. 1; ст. 37 п. 2; ст. 50 п. 4; ст. 52 п. 3, 6, 2.2, 2.3; ст. 60; ст. 62 п. 2; ст. 82 п. 4, 6, 9; ст. 84; ст. 86; ст. 89 п. 3). СО 153-34 . 21 . 122 . Инструкция по устройству молниезащиты, сооружений и промышленных коммуникаций (п.п. 3.2.3, 3.2.4, 4.5), Правила противопожарного режима № 1479 от 16 сентября 2020 г.	Выполняется