

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Марий  
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» августа 2023 г.

Регистрационный № 12-08-2023-013846



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кукнурская средняя  
общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"КУКНУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021201449895

ИНН: 1212003206

Место нахождения объекта защиты:

425467, Респ. Марий Эл, р-н. Сернурский, с. Кукнур, ул. Садовая, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                      |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |  |
|       | Наименование параметра                    | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                     | II   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C1   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4.  | Высота здания, м                          | 6  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 1964   |

|   | здания, кв. м  |   |  |   |  |  |                                       |  |             |
|---|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------|
| 1.6.                                      | Объем здания, куб. м   | 12968   |  |   |  |  |                                       |  |             |
| 1.7.                                      | Количество этажей  | 2   |  |   |  |  |                                       |  |             |
| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | Не имеет  |  |   |  |  |                                       |  |             |
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Охранно-пожарная сигнализация –ГРАНД-МАГИСТР-30, световое табло «Выход», оповещатель звуковой «Маяк 12-К» |  |   |  |  |                                       |  |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Вариант 1. Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Вариант 2. Расчетное время индивидуального пожарного риска на объекте 1,035·10<sup>-7</sup></p> |   |  |   |  |  |                                       |  |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Вариант 1. Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует</p>  |   |  |   |  |  |                                       |  |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>                      |   |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется  |  |   |  |  |                                       |  |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между     | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.   | Выполняется   |  |   |  |  |                                       |  |             |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | зданиями и сооружениями   | Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.4.3 табл.1   |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | СП8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.5.2 табл.2, п.5.17, п.8.8, п.8.9, п.8.13, п.8.14  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.8.1, п.8.6-п.8.8  | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.58,87, табл.21-23. СП 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2, п.5.3, п.5.4.5, п.5.4.10, п.5.4.16, п.6.7.15, п.6.7.17, табл.6.13, 6.14  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.58,87, табл.21-23. СП 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1, п.4.2.1-4.2.22, п.4.2.25, п.4.3.1-4.3.8, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1-4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.15, п.4.4.16, п.4.4.22, п.4.4.23, п.7.1.1-7.1.10, п.7.12.1-7.12.19 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 СП 4.13130.2013 «Системы  | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>противопожарной защиты.<br/>Ограничение распространения<br/>пожара на объектах защиты» п.7.1,<br/>п.7.3-7.8, п.7.13, п.7.14, п.7.16</p>  |             |
| 4.7. | <p>Системы<br/>противопожарной защиты<br/>(системы противодымной<br/>защиты, пожарной<br/>сигнализации,<br/>пожаротушения,<br/>оповещения и управления<br/>эвакуацией, внутренний и<br/>наружный<br/>противопожарные<br/>водопроводы)</p>  | <p>Федеральный закон №123-ФЗ от<br/>22.07.2008 «Технический<br/>регламент о требованиях пожарной<br/>безопасности» ст.62,83,84,86,<br/>СПт3.13130.2009, СП<br/>484.1311500.2020 «Системы<br/>противопожарной сигнализации и<br/>автоматизация систем<br/>противопожарной защиты. Нормы<br/>и правила проектирования», СП<br/>486.1311500.2020</p>                   | Выполняется |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и<br/>взаимодействие<br/>оборудования<br/>противопожарной защиты<br/>с инженерными системами<br/>зданий и оборудованием,<br/>работа которого<br/>направлена на<br/>обеспечение безопасной<br/>эвакуации людей, тушение<br/>пожара и ограничение его<br/>развития</p> | <p>Федеральный закон №123-ФЗ от<br/>22.07.2008 «Технический<br/>регламент о требованиях пожарной<br/>безопасности» ст.52,54,83,84 СП<br/>484.1311500.2020 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Системы пожарной сигнализации и<br/>автоматизации систем<br/>противопожарной защиты. Нормы<br/>и правила проектирования»<br/>п.7.1.1-7.1.3, п.7.2.1, п.7.5.1</p> | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-<br/>технические мероприятия<br/>по обеспечению пожарной<br/>безопасности объекта<br/>защиты и<br/>противопожарный режим</p>   | <p>ППР «Правила противопожарного<br/>режима в Российской Федерации»<br/>(утвержденные постановлением<br/>правительства РФ №1479 от<br/>16.09.2021) п.2,3,5,8-19,21-32,34-37<br/>,40,75,88-92,337-372,397-404,406,4<br/>07,409</p>   | Выполняется |