

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» января 2024 г.

Регистрационный № 12-08-2024-001097



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Резервуарный парк для хранения бензина

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма
"Октан"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1031201400185

ИНН: 1207006762

Место нахождения объекта защиты:

425200, Респ Марий Эл, р-н Медведевский, пгт Медведево, ул Железнодорожная,
Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2460

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3725
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор контроля Гранит 2А – 1 шт., Гранит 5 – 1 шт., Астра 712 – 1 шт., Яуза 16 EX – 1 шт., Извещатели пожарный ручные ИПР – 4 шт.; Извещатели: ИП 103-13 шт.; ИП-212/88 – 7 шт.; ИП – 141 – 6 шт.; Датчики пламени «Спектрон» - 4 шт.; Огнетушители: ОП-4(з) – 6 шт.; ОП-6(з) – 1 шт.; ОП-8(з) – 8 шт.; ОП-10 – 2 шт.; ОП-35(з) – 1 шт.; ОУ-3 – 1 шт.; Сухотруб для использования при тушений пены; Система порошкового пожаротушения (модули). Рядом со станцией находится пожарный гидрант; Количество огнетушителей, пожарных щитов с пожарным инвентарем установлены согласно расчета. Пожарный гидрант – 1; Пожарный водоем – 2 по 50 м3; Пенообразователь – 5 м3.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка пожарного риска не проводился согласно ч. 4 ст. 4 и ч. 3, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Раздел 4 п.п. 4.3, 4.4, 4.6.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130-2020, табл. 4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Раздел 8 п.п.8.2, 8.6, 8.13, 8.16.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Разделы и пункты 4, 4.1, 4.3, 4.4	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Раздел 7 п.7.1; Раздел 8 п.п. 8.2, 8.6, 8.13, 8.16;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 484 1311500 2020 п.п. 6.1, 6.2. 6.3, 6.5, 6.6; СП 8.13130.2020 раздел 5 п.5.3 табл. 4.	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500. 2020. Раздел 6: п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 и 6.6;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.004-091, Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Разделы I, п.п. 2, 3. 11, 12, 16, 19, 29, 48, 54; Раздел XIV п.п. 296, 297, 298; Раздел XVI п.п. 337. 339, 354, 362, 363, 364, 366, 367; Раздел XVIII п.п. 392 – 394; Раздел XIX п.п. 395-413;	Выполняется