


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Марий  
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«20» мая 2024 г.

Регистрационный № 12-08-2024-007992



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУ РМЭ "Медико-санитарная часть № 1"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 1"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021200762439

ИНН: 1215037789

Место нахождения объекта защиты:

424037, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Водопроводная, Дом 83Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.11.2028

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	19						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1335						
1.6.	Объем здания, куб. м	29777						
1.7.	Количество этажей	7						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации системного оповещения и управления эксплуатацией 3 типа. Наружным противопожарным водопроводом Д100мм.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">4,68*10<sup>-7</sup> год<sup>-1</sup></p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">ущерба нет</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.2 ч.1 ст.6 Технического регламента о ТПБ, п.4.3, 4.4, 4.5 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Технического регламента о ТПБ, п.5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 и ч.2 ст.90 , п. 2. ч. 1 ст.6 Технического регламента о ТПБ,п. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 , 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.6.7.19 СП 2.13130.2020,п.2 ч.1 ст.6, ст.87, табл. 21-22 Приложение Технического регламента о ТПБ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.2 ч.1 ст.6, ч.1-3 ст.89, ч.3 и ч.4 ст.53 Технического регламента о ТПБ, п.4.1.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.18, 4.2.19, 4.3.1, 8.1.6 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.2 ч.1 ст.6, ч. 1-3 ст.89, ч. 3 ч. 4 ст.53 Технического регламента о ТПБ,п.4.1.2, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.18, 4.3.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 5.3.1 СП 1.13130,2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.2 ч.1 ст.6, ст.51, ст.53, ст.54, ст.57, ст. 58, ст. 60, ст. 63, ч. 7 ст. 83 Технического регламента о ТПБ,главы 1-17 (в части касающейся объекта защиты), п.2, п. 3, п. 5, п.8, п. 10, п. 12, п.13 Постановление об АСП , приложение А СП.5.13130.2009, п.3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, п. 3 таб.2 СП 3.13130.2009, п. 5.2 СП 8.13130.2020, п.5.1, п.6.1 СП 6.13130.2021	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	глава 14 СП 5.13130.2009	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2, 21, 3, 4, 5,6,10, 12, 13,14,15, 16,17,18,25,26,30, 32, 36, 54, 116,117,118,119 главы XVIII-XIX, Приложение 1,3,4 ППР	Выполняется