Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» февраля 2025 г.

Регистрационный № 12-08-2025-001423

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шиньшинская средняя общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШИНЬШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021200647819 ИНН: 1208003669

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Марий Эл, р-н. Моркинский, с. Шиньша, ул. Школьная, д. 28А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2589

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	12009
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС «Орион» BOLID; Оповещатель «Рупор-300»; Извещатели ДИП-34А-04 ИПР-513-3А; имеются 7 противопожарных кранов d=51мм;наружный противопожарный водопровод отсутствует

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред от 30.04.2021г) технический	Выполняется

	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности ст.69 п.Постановление правительства РФ от 16.09.2020№1479 п.65 СП.413130 2013 (с изменениями 14.02.2020) Система противопожарной защиты.Ограничение Распространения пожара на объектах защиты к объемно-планировочными конструктивными решениями –п.4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.2.2,5.2.6 Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	не имеется	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.90 п.1.1 СП 4.13130.2013 (с изм к14.02.2020) Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты к объемно-планировочными конструктивными решениями п.7.2,7.4,7.5.7.6,7.7,7.8,7.14,8.6,8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.87 п.1,п.2,п.3,п.11 таблицы 23.24СП 2.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.5.2.2,5.2.3,5.2.4,5.2.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	30.04.2021) технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.58,87,табл.21-23СП.13130.2020 «Системы противопожарной защиты .Эвакуационные пути и выходы» п.4.1,п.4.2.14.2.22,п.4.2.25 ,п.4.3.14.3.8,п.4.3.11,п.4.3.12,п.4.4.1 4.4.9,п.4.411,п.4.4.12,п.4.4.15, п.4.4. 16,п.4.4.22,п.4.4.23,п.7.1.1-7.1.10, п.7.12.1-7.12.19	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 СП 4 131302013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.7.1,п.7.37.8,п.7.13,п.7.14 п.7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62,83,84,86,СПт 3.13130 2009,СП 484.1311500 2020 «Системы противопожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования», СП 486 131. 1500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52,54,83,84 СП484.131 1500.2020 «Системы противопожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования», п.7.1.1-7.1.3,п.7.2.1,,п.7.5.1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2021)п.2,3,5,8-19,21-32,34-37,40,75,88-92,337-372,397-404,406,407,409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.