Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» апреля 2025 г.
Регистрационный № 12-08-2025-005509

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл Республиканский противотуберкулезный диспансер
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021200781381 ИНН: 1215040326

Место нахождения объекта защиты:
Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Больничная, д. 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1961
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	959
1.6.	Объем здания, куб. м	15911
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установка пожарной сигнализации система оповещения людей при пожаре и управление эвакуацией 2-типа наружных противопожарных гидрантов на территории учреждения нет.В качестве источника водоснабжения может использоваться противопожарный гидрант находящийся от здания на расстоянии 50 метров на дороге по ул.Больничная
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска проводилась в 2024г. ООО "Русский альянс" Объект ГБУ РМЭ "РПТД"по адресу:424037,РМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Больничная 22 имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение,что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Сумма ущерба имущества третьих лиц составит 00 рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП4.13130.2013 (с изменением №1) "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространение пожара на объектах защиты.Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям"п4.3 табл. 1.8.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП8.131.30.2020 (с изменением №1) "Системы противопожарной защиты.Источник наружного противопожарного водоснабжения" п.5.2,табл.2,п.5.10,5,17,п.8.8.п.8.9,п.8.13,п.8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.67,90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП4.13130.2013 (с изменением №1) "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространение пожара на объектах защиты. п.8.1,п.8,6-п.8,8	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.58,87 табл.21-23 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП2.13130.2013 (с изменением №1) "Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости части ст.68 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.5.2;5.3;5.4.5;5.4.10; 5.4.16;6.7.15;6.7.17;табл.6.13;6.14	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53,89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП1.13130.2020 ("Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы.п.4.1;п.4.2.1-4.2.22;4.2.25; 4 .3.1-4.3.8;4.3.11;4.3.12;п.4.4.1-4.4.9; 4.4.11;4.4.12;4.415;4.4.16;4.4.22;4.4. 23;п.7.1.1-7.1.10;п.7.12.1-7.2.19	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП2.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.п.7.1;7.3-7.8;7.13;7.14;7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.62,83,84,86,90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" сп 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Системы оповещении и управления эвакуации людей при пожаре. п.3.1-3.5;п.4.1;4.2;4.4;4.6-4. 8;п.5.1-5.5;табл.1;2.7 СП484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной сигнализации автоматических систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования п5.1-5.2;5.5-5.9;5.11-5.22;п.6.1.1-6.1.6;6.2.1-6.2.12;6.3.1-6.3.4;6.4.1-6.45;6.5.1-6.5.4;6.6.2-6.6.5;6.6.7;6.6.9;6.6.11;6.6.16 6.6.27;6.6.32П.7.2 СП486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.Перечень зданий,сооружений,помещений и оборудования,подлежащих защите автоматическими системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации.Требование пожарной сигнализации п.4;табл.1-4.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Части 52,54,83,84, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент требований пожарной безопасности" СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования. п.7.11-7.1.13;7.2.1-7.2.4;7.5.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР "Правила противопожарного режима в РФ(утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2021)п.2;3;5;8-19;21-32;34-37;40-43;48-50;54-57;60;63;65;67;70;7173;75;88-92;337-372;397-404;406;407;409.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.