


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» февраля 2026 г.

Регистрационный № 12-08-2026-001126



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Дополнительный офис №8614/035 отделения Марий Эл №8614 Публичного
акционерного общества "Сбербанк России"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700132195

ИНН: 7707083893

Место нахождения объекта защиты:

425250, Респ Марий Эл, р-н Оршанский, пгт Оршанка, ул Пограничная, Дом 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	2

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	107
1.6.	Объем здания, куб. м	329
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты: Система дымоудаления не требуется Система пожарной сигнализации: Адресно-аналоговая с использованием технических средств научно-внедренческого предприятия "Болид", извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А Система пожаротушения: Не требуется Система оповещения и управления эвакуацией людей: 3-го типа Внутренний и наружный противопожарные водопроводы: Внутренний противопожарный водопровод - не требуется; наружное противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов городской водопроводной сети.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)</p>	

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

При пожаре ущерб третьим лицам не причиняется

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 п.4.3, табл. 1, п. 4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2, табл. 2, п. 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1.1 п.8.1.2, п.8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.7, п. 8.1.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.131.30.2020 п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.7, п.5.3.3., п. 5.3.4., п. 5.3.6, п. 6.7.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.131.30.2020 п. 4.1.2, п. 4.1.5., п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.5.2, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.9, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п.4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п. 4.3.5, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.8, п. 4.3.11, п. 4.4.1, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.9, п. 7.1.4, п. 7.1.5, п. 7.1.9, п. 7.10.1, п. 7.13.2, п.7.13.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	СП 3.13130.2009 п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1., п.4.2, п.4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 5.3	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 10.13130.2020 п. 6.2.1, п. 6.2.3, п.6.2.5 СП 484.1311500.2020 п.6.2.1, п. 6.2.6, п.6.2.11, п. 6.2.12, п. 6.2.13, п. 6.3.1-6.3.4, п. 6.4.1, п. 6.6.1, п 6..6.7, п. 6.6.27, п. 6.6.32, п. 6.6.36, п. 6.6.40 СП 7.13130.2013 п. 6.11, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.22, п. 6.24 СП 486.131500.2020 п. 4.1, п.4.3, п. 4.4, п. 4.8, п. 4.10	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.4, п.6.1.6, п.6.6.1, п.6.6.5, п.6.6.12, п.6.6.15, п. 6.6.32, п. 6.6.27, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.2.2, п. 7.3.1, п.7.6.1-7.6.6, п. 7.7.1, п. 7.7.3, п.7.7.4 СП 7.131.30.2013 п.6.22, п. 6.24 СП 6.13130.2021 п. 6.2-6.8	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, 6, 64, 69, 82-85, 87, 88, 89 (ч. 1,2,8,10,11), 90,91,103,104,134,137 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 п. 2-5, 8-18,21-37,41-43,48,49,54,55,60,73,354,356,357,392-400,402,403,404,406,407,409,413	Выполняется