


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Мордовия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» февраля 2024 г.

Регистрационный № 13-08-2024-002258



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание гостиницы "Radisson"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "ОТЕЛЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1086312000610

ИНН: 6312079367

Место нахождения объекта защиты:

430005, Респ Мордовия, г Саранск, ул Советская, Дом 54

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	38
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1426
1.6.	Объем здания, куб. м	52899

1.7.	Количество этажей	11
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Станция Integral IP MX с пультом, принтером B5-SCUA-CP - 1шт. Станция Integral IP MX с глухой дверью B5-SCUA - 1шт. Модуль 2 кольцевых шлейфа X-Line B5-DXI2 - 9шт. Модуль интерфейсный 2 x LAN, 4 x RS485 B8-NET2-485 - 2шт. Модуль шины MMI, контроллер для REL10, REL16 B8-BAF2шт. Карта памяти для буфера событий SD-CARD - 2шт. Модуль 16 реле 24В без контроллера B3-REL16 - 1шт. Заглушка пустых платомест для станции Integral IP MX B5 BFP - 10шт. Аккумулятор 12 В 44 А/ч АККУ 44 - 4шт. Извещатель мультисенсорный MTD533X, X-Line MTD 533X - 810шт. Извещатель мультисенсорный MTD-533X-05 - 28шт. Цоколь извещателя USB 502-1 стандарт USB 502-1 - 810шт. Индикатор параллельный, X-Line BX-UPI - 115шт. Корпус индикатора параллельного PIG - 115шт. Извещатель ручной MCP535X красный IP52, X-Line MCP535X- 1 - 73шт. Извещатель ручной MCP545X, влагостойкий - 2шт. Модуль X-Line - 4 реле BX-REL4 - 10шт. Модуль X-Line 1 контр. вход BX-IOM - 13шт. Модуль X-

Line - 2 реле, 4 контр. Входа, 1
 оптронный вход BX- O214 -
 126шт. Извещатель охранный
 точечный магпитоконтактный
 ИО 102-2 СМК-1 - 16шт.
 Сирена плоская, белая, X-Line
 BX-SBL501X-08 - 183шт.
 Schrack-ОРС лицензия ISP IP
 ОРС - 1шт. SecoLOG IP
 лицензия на 2 500 элементов
 SECOLOG IP LIFB 2500 - 1шт.
 Модуль X-Line - 1 реле, 2
 контр. входа, 1 оптронный вход
 BX- OI3- 156шт. Модуль ввода
 X-line BX-I2 - 2шт. Шкаф
 управления вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 0,37 КВт
 ШАУ3434-ПАК- 1 (0.37,
 3)-УХЛ4 - 4шт. Шкаф
 управления вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 1,5 КВт
 ШАУ3434-ПАК- 1 (1.5,
 3)-УХЛ4 - 1шт. Шкаф
 управления вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 3 КВт
 ШАУ3434-ПАК-1 (3, 3)-УХЛ4
 - 3шт. Шкаф управления
 вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 4 КВт
 ШАУ3434-ПАК-1 (4, 3)-УХЛ4
 - 2шт. Шкаф управления
 вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 5,5 КВт
 ШАУ3434-ПАК- 1 (5.5,
 3)-УХЛ4 - 4шт. Шкаф
 управления вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 7,5 КВт

ШАУ3434-ПАК- 1 (7.5,
 3)-УХЛ4 - 4шт. Шкаф
 управления вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 11 КВт
 ШАУ3434-ПАК-1 (11,
 3)-УХЛ4 - 1шт. Шкаф
 управления вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 15 КВт
 ШАУ3434-ПАК-1 (15,
 3)-УХЛ4 - 1шт. Шкаф
 управления вентилятором
 дымоудаления/подпора
 мощностью 22 КВт
 ШАУ3434-ПАК-1 (22,
 3)-УХЛ5 - 1шт. PRS-NC03,
 Сетевой контроллер
 PRAESIDEO 4.xx - 1шт.
 PRS-4P125-EU, Усилитель
 мощности PRAESIDEO. 4 х
 125 Вт, F01U294086 - 7шт.
 PRS-48CH12, 48В Зарядное
 устройство, F01U214759 - 2шт.
 АКБ-120-12, Аккумулятор
 12В, 120Ач - 8шт. PLE-SDT,
 Источник фоновой музыки
 Plena Easy Line, F01U252620 -
 1шт. LBB4440/00, Плата
 контроля, F01U513883 - 27шт.
 LBB4443/00, Плата контроля
 линий громкоговорителей
 100В, F01U513884 - 27шт.
 LBB4446/00, Набор креплений
 для установки плат контроля
 (10 шт. в упаковке),
 F01U513855 - 44шт. PRS-CSI,
 Интерфейс вызывной станции,
 F01U126292 - 2шт. PRS-CSR,
 Удаленная вызывная станция
 PRAESIDEO, F01U126293 -
 1шт. LBB4432/00, Клавиатура
 вызывной станции

	PRAESIDEO, F01U126296 - 4шт. PRS-CRF, Накопитель вызовов Praesideo, F01U126287 - 1шт. LB1-UW06-L1 Корпусный громкоговоритель, 6 Вт, белый F01U283979 - 81шт. LBB4416/01, Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 0.5 м, F01U506870 - 5шт. LBB4416/02, Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 2 м, F01U506873 - 5шт. LBB4416/05, Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 5 м, F01U506875 - 2шт. ШТК-М-42.6.8-1ААА, Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло - 1шт. МВ-400-2-3 Модуль вентиляторный потолочный (170x425), 3 вентилятора - 1шт. СВ-58АК, Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъемностью 200 кг., глубина 580 мм - 2шт. Тромбон БС-16, Блок-селектор; 16 зон по 2 панели, двухсторонняя связь, напряжение питания 220В 50Гц - 2шт. Тромбон ВП(н), Накладная вызывная панель; питание от "Тромбон- БС-16", антивандальный металлический корпус - 35шт. Блок розеток для 19 шкафов 8 универсальных розеток - 2шт. ЛНМ0606/10, Потолочный громкоговоритель, 6 Вт, круглый, металл, решетка, на защелках. F01U513891 - 422шт. Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-R2
--	---

		стрелка справо - 8шт. Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-R2 стрелка влево - 8шт. Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-R2 Выход - 50шт. Модуль ветвления и подпитки МВП-R2 - 2шт.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статьей 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: $0,364 \cdot 10^{-6} \leq 10^{-6}$. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимое время эвакуации людей при пожаре.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
100 000 (сто тысяч) рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 71 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 4.3 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 5.1, п. 5.2, п. 8.6 Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 90 Федерального закона РФ от	Выполняется

		22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1, п. 8.1.4, п. 8.1.6, 8.1.11 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.57, ст.58 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Свод правил 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23, п.26, п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, Главы 4, 5 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ст.90 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Глава 14 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5.1, п. 5.2, п. 8.6 Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п. 4.1.1, п.4.1.13, п. 4.2 Свода правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», Глава 7 Свода правил 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», Глава 4, Свода правил 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Глава 14 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 5.1, п. 5.2, п. 8.6 Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п. 4.1.1, п.4.1.13, п. 4.2 Свода правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», Глава 7 Свода правил 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», Глава 4, Свода правил 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	
---	---	--