Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» февраля 2024 г. Регистрационный № 13-08-2024-002258



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание гостиницы "Radisson"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Отель"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1086312000610

<u>б312000610</u> ИНН: <u>6312079367</u>

Место нахождения объекта защиты:

430005, Респ Мордовия, г Саранск, ул Советская, Дом 54

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта	защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	38	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1426	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	52899	

1.7.	Количество этажей	11
	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
1.0.	опасности, категория зданий, сооружений по	THE MINICET
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.		Станция Integral IP MX с
1.9.	(системы противодымной защиты, пожарной	пультом, принтером B5-SCUA-
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	CP - 1шт. Станция Integral IP
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	МХ с глухой дверью B5-SCUA
	противопожарные водопроводы)	- 1шт. Модуль 2 кольцевых
	противопожарные водопроводы)	шлейфа X-Line B5-DXI2 - 9шт.
		Модуль интерфейсный 2 x
		LAN, 4 x RS485 B8-NET2-485 -
		2шт. Модуль шины MMI,
		контроллер для REL10, REL16
		В8-ВАГ2шт. Карта памяти для
		буфера событий SD-CARD -
		2шт. Модуль 16 реле 24В без
		контроллера В3-REL16 - 1шт.
		Заглушка пустых платомест
		для станции Integral IP MX B5
		BFP - 10шт. Аккумулятор 12 В
		44 A/ч AKKU 44 - 4шт.
		Извещатель мультисенсорный
		MTD533X, X-Line MTD 533X -
		810шт. Извещатель
		мультисенсорный
		MTD-533X-05 - 28шт. Цоколь
		извещателя USB 502-1
		стандарт USB 502-1 - 810шт.
		Индикатор параллельный, Х-
		Line BX-UPI - 115шт. Корпус
		индикатора параллельного PIG
		- 115шт. Извещатель ручной
		MCP535X красный IP52, X-
		Line MCP535X- 1 - 73шт.
		Извещатель ручной МСР545Х,
		влагостойкий - 2шт. Модуль Х-
		Line - 4 реле BX-REL4 - 10шт.
		Модуль X-Line 1 контр. вход
		ВХ-ІОМ - 13шт. Модуль Х-
		, ,
ı	ı	1

Line - 2 реле, 4 контр. Входа, 1 оптронный вход ВХ- О214 -126шт. Извещатель охранный точечный магпитоконтактный ИО 102-2 СМК-1 - 16шт. Сирена плоская, белая, X-Line BX-SBL501X-08 - 183шт. Schrack-OPC лицензия ISP IP OPC - 1 IIIT. SecoLOG IP лицензия на 2 500 элементов SECOLOG IP LIFB 2500 - 1 IIIT. Модуль X-Line - 1 реле, 2 контр. входа, 1 оптронный вход ВХ- OI3- 156шт. Модуль ввода X-line BX-I2 - 2шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 0,37 КВт ШАУЗ434-ПАК- 1 (0.37, 3)-УХЛ4 - 4шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 1,5 КВт ШАУ3434-ПАК- 1 (1.5, 3)-УХЛ4 - 1шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 3 КВт ШАУ3434-ПАК-1 (3, 3)-УХЛ4 - Зшт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мошностью 4 КВт ШАУ3434-ПАК-1 (4, 3)-УХЛ4 - 2шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 5,5 КВт ШАУ3434-ПАК- 1 (5.5, 3)-УХЛ4 - 4шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 7,5 КВт

ШАУ3434-ПАК- 1 (7.5, 3)-УХЛ4 - 4шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 11 КВт ШАУ3434-ПАК-1 (11, 3)-УХЛ4 - 1шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 15 КВт ШАУ3434-ПАК-1 (15, 3)-УХЛ4 - 1шт. Шкаф управления вентилятором дымоудаления/подпора мощностью 22 КВт ШАУ3434-ПАК-1 (22, 3)-УХЛ5 - 1шт. PRS-NC03, Сетевой контроллер PRAESIDEO 4.xx - 1шт. PRS-4P125-EU, Усилитель мощности PRAESIDEO. 4 х 125 Вт, F01U294086 - 7шт. PRS-48CH12, 48B Зарядное устройство, F01U214759 - 2шт. АКБ-120-12, Аккумулятор 12B, 120Aч - 8шт. PLE-SDT, Источник фоновой музыки Plena Easy Line, F01U252620 -1шт. LBB4440/00, Плата контроля, F01U513883 - 27шт. LBB4443/00, Плата контроля линий громкоговорителей 100В, F01U513884 - 27шт. LBB4446/00, Набор креплений для установки плат контроля (10 шт. в упаковке), F01U513855 - 44mt. PRS-CSI, Интерфейс вызывной станции, F01U126292 - 2IIIT. PRS-CSR, Удаленная вызывная станция PRAESIDEO, F01U126293 -1шт. LBB4432/00, Клавиатура вызывной станции

PRAESIDEO, F01U126296 -4шт. PRS-CRF, Накопитель вызовов Praesideo, F01U126287 - 1шт. LB1-UW06-L1 Корпусный громкоговоритель, 6 Вт, белый F01U283979 -81шт. LBB4416/01, Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 0.5 м, F01U506870 - 5шт. LBB4416/02, Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 2 м, F01U506873 5шт. LBB4416/05, Системный волоконно-оптический кабель с разъемами, 5 м, F01U506875 - 2шт. ШТК-М-42.6.8-1ААА, Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x800) дверь стекло - 1шт. МВ-400-2-3 Модуль вентиляторный потолочный (170х425), 3 вентилятора - 1шт. СВ-58АК, Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг., глубина 580 мм - 2шт. Тромбон БС-16, Блок-селектор; 16 зон по 2 панели, двухсторонняя связь, напряжение питания 220В 50Гц - 2шт. Тромбон ВП(н), Накладная вызывная панель; питание от "Тромбон-БС-16", антивандальный металлический корпус - 35шт. Блок розеток для 19 шкафов 8 универсальных розеток - 2шт. LHM0606/10, Потолочный громкоговоритель, 6 Вт, круглый, металл, решетка, на защелках. F01U513891 -422шт. Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-R2

Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-Б стрелка влево - Surr. Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-Б выход - 50шт. Модуль ветьления и подпитки МВП-Б - 2шт. 2. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарного можекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо времени эвакуации людей при пожаре. 3. Опенка возможного ущерба имуществу третьых лип от пожара имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) по 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется и выполняется и выполняется и выполняется и выполн			стрелка	справо - 8шт.	
расчетное значение индивидуального пожарн порастителей) в случае возникновения пожара па проектируемом объекте защиты — Задание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, рискичальное требованиях пожарного закона от 22 июля 2008 г. № 123-63 «Технический при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожар обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара обеспеченной, так как интервал времени пожарного риска, в том числе посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-б3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо ввремения ракуации людей при пожаре. 3. Опенка возможного уперба имуществу третьих лип от пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполняется и по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется/не выпо			_	^	
Стрелка влево - 8шт. Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-Г Выход - 50шт. Модуль ветвления и подпитки МВП-Г - 2шт. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здапие гостипицы по ул. Кавказская г. Сарапска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здапие гостипицы по ул. Кавказская г. Сарапска» пе превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 0,364*10-6 < 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная звакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Опенка возможного ущерба имуществу третьых лиц от пожара до имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнения выполняется/не выполняется/не выполнения выполняется/не выполняется/не выполняется/не выполняе				*	
Оповещатель пожарный световой адресный ОПОП 1-16 Выход - 50ппт. Модуль ветвления и подпитки МВП-16 - 2шт. 2. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной запиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте запиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте запиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожара не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей при пожаре. 3. Опенка возможного уперба имуществу третьих лиц от пожара до завершения процесса эвакуации людей при пожаре. 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятия по пожарной безопасности, выполнение выполнении выполняется/н выполнение выполняется/н выполнение выполняется/н выполнение выполняется/н выполняе			_		
расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожарного риска, в ставляет На основании проведенных расчетное значения пожарного пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетной величины пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожара собспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения пропесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Опенка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара до сграхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятия по пожарной безопасности, выполнении мероприятия по пожарной безопасности, выполнении выполняется/нь выполн			-		
Выход - 50шт. Модуль ветвления и подпитки МВП-F - 2шт. 2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасностих: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения пропесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара до завершения пропесса эвакуации людей из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования? 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении потожарного актов и нормативных правовых положенся на объект защиты. Видополнения выполнении мероприятий по обеспечиваться на объект защиты. Потивопожарного актов и нормативных правовых положенся на пожара по пожарной безопасности, выполнении выполнении выполненся на потивопожарного вактов и нормативных документов выполнения выполнения в				•	
2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третых лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении выполнении выполнении выполнении выполнении выполняется/ни			_		
Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполявется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара до страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении выполнении выполнении выполнении выполнении выполнении выполнении выполнения выполнении выполнения выполнения выполнении выполнения выполняется/не выполняется/не выполняется/не выполняется/не выполняется/не выполняется/не выполняется/не выполняется/не выполняется				•	
 2. Опенка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарното риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. З. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполняется/не выполняется/не 					
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполняется/не выполняется/не выполняется/не противопожарного актов и нормативных документов выполняется/не выполняется				- 2шт.	
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ушерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполняется/не выполняется/не противопожарного актов и нормативных документов, выполняется/не выполняетс					
расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. З. Опенка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполняется/не в	2.	_			
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. З. Оценка возможного ушерба имушеству третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполняется на объект защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, выполняется/на актов и нормативных документов выполняется/на выполняется/н		1 · -		•	
обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превыплает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении выполняется/не выполняется на премени		_			
Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении выполнении выполняется/не выполняется и по макемента проектительного выполняется/не выполняется на премение по макемента пре		1 *	•	* *	
Расчетное значение индивидуального пожарного риска для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполняется на объект защиты Наименование противопожарного мероприятия нормативных правовых выполнении выполняется/не		обеспечения допустим	ого значения уровня пожарного рис	ка, в том числе	
посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполняется/не в		перечень и	тип систем противопожарной защит	ы)	
«Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» составляет На основании проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении выполнении выполняется/не выполняе		·		-	
проведенных расчетов установлено, что пожарный риск для людей (работников и посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении выполнении выполнении противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых выполнении выполняется/не выполняетс	п	•	1 1		
посетителей) в случае возникновения пожара на проектируемом объекте защиты «Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении противопожарного актов и нормативных документов выполнении выполнении мероприятия по пожарной безопасности, выполняется/не противопожарного по пожарной безопасности, выполняется/не выполняется/н		«Здание гостиницы по ул. I	Кавказская г. Саранска» составляет	На основании	
«Здание гостиницы по ул. Кавказская г. Саранска» не превышает допустимое максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых выполняется/но выполняется/	пр	роведенных расчетов устано	влено, что пожарный риск для люде	й (работников и	
максимальное значение расчетной величины пожарного риска, установленное статье 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнении которых должно обеспечению пожарной выполнении выполнении выполняется/не противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется/не выполняется не противоне выполняется не объект выполняется не противоне выпо	п	осетителей) в случае возник	новения пожара на проектируемом	объекте защиты	
79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной актов и нормативных правовых противопожарного актов и нормативных документов выполняется/не по пожарной безопасности, выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется/не выполняется/не		«Здание гостиницы по ул. К	Кавказская г. Саранска» не превыша	ет допустимое	
требованиях пожарной безопасности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых правовых актов и нормативных документов выполнении выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется/не выполняется/не	макс	симальное значение расчетн	ой величины пожарного риска, уста	новленное статьей	
123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечению пожарной безопасности, выполнении мероприятия нормативных правовых противопожарного актов и нормативных документов выполнении выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется/не выполняется/не	79	9 Федерального закона от 22	2 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техничесі	кий регламент о	
обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется/не выполняется/не выполняется	тре	бованиях пожарной безопас	сности»: 0,364*10-6 ≤ 10-6. Согласно	о статье 53 ФЗ №	
завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых правовых актов и нормативных документов выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется	1	23 безопасная эвакуация ли	одей из зданий и сооружений при по	жаре считается	
завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимо временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых правовых актов и нормативных документов выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется		•	2.0	•	
временя эвакуации людей при пожаре. 3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых правовых актов и нормативных документов выполняется/но по пожарной безопасности, выполняется/но перечень статей (частей, пунктов), выполняется				-	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерб имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых пролняется/но по пожарной безопасности, выполняется/но перечень статей (частей, пунктов), выполняется					
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых правовых противопожарного актов и нормативных документов выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется	3.	Оценка возможно	го ущерба имуществу третьих ли	ц от пожара	
страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется		(Заполняется самостоятель	ьно, исходя из собственной оценки в	озможного ущерба	
страхования) 100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется		имуществу третьих лиц	от пожара, либо приводятся реквизі	иты документов	
100 000 (сто тысяч) рублей 4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых по пожарной безопасности, выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется					
4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Наименование противопожарного актов и нормативных правовых противопожарного по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется					
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объект защиты Защиты Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется	4.				
Наименование противопожарного актов и нормативных правовых противопожарного актов и нормативных документов выполнении по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется					
противопожарного актов и нормативных документов выполнении по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется					
противопожарного актов и нормативных документов выполнении по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), выполняется		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Свеления о	
мероприятия по пожарной безопасности, выполняется/но перечень статей (частей, пунктов), выполняется			1		
перечень статей (частей, пунктов), выполняется		1 -	1		
1 1 -		me ponipimiim	_		
Jerundambakongia ipeoobalika			_		
• •			устанавливающих треоования		

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между	ст. 71 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3	Выполняется
	зданиями и сооружениями	«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности», п. 65 Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные постановлением	
		Правительства Российской	
		Федерации от 16.09.2020 № 1479,	
		п. 4.3 Свода правил 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное	ст. 62 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
	водоснабжение	«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности», п. 48 Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации,	
		утвержденные постановлением	
		Правительства Российской	
		Федерации от 16.09.2020 № 1479,	
		п. 5.1, п. 5.2, п. 8.6 Свода правил	
		8.13130.2009 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности»	
4.3.	Проезды и подъезды для	п. 71 Правил противопожарного	Выполняется
- •	пожарной техники	режима в Российской Федерации,	
		утвержденные постановлением	
		Правительства Российской	
		Федерации от 16.09.2020 № 1479,	
		ст. 90 Федерального закона РФ от	

		22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1, п. 8.1.4, п. 8.1.6, 8.1.11 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.57, ст.58 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Свод правил 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23, п.26, п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, Главы 4, 5 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ст.90 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.7.	Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Выполняется
		защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности	

10	Размещение, управление и	п.54 Правил противопожарного	Выполняется
7.0.	взаимодействие	режима в Российской Федерации,	ROIDKHIKUIIIAG
	оборудования	утвержденные постановлением	
	противопожарной защиты	Правительства Российской	
	с инженерными системами	_	
	_	Глава 14 Федерального закона РФ	
	зданий и оборудованием,	от 22.07.2008 № 123-ФЗ	
	работа которого		
	направлена на	«Технический регламент о	
	обеспечение безопасной	требованиях пожарной	
	эвакуации людей, тушение	безопасности», СП 3.13130.2009	
	пожара и ограничение его	«Системы противопожарной	
	развития	защиты. Система оповещения и	
		управления эвакуацией людей при	
		пожаре», СП 5.13130.2009	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Установки пожарной	
		сигнализации и пожаротушения	
		автоматические. Нормы и правила	
		проектирования», п. 5.1, п. 5.2, п.	
		8.6 Свода правил 8.13130.2009	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности», п. 4.1.1, п.4.1.13, п.	
		4.2 Свода правил 10.13130.2009	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Внутренний	
		противопожарный водопровод.	
		Требования пожарной	
		безопасности», Глава 7 Свода	
		правил 7.13130 «Отопление,	
		вентиляция и кондиционирование.	
		Требования пожарной	
		безопасности», Глава 4, Свода	
		правил 6.13130.2009. Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Электрооборудование.	
		Требования пожарной	
		безопасности	
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется
	технические мероприятия	режима в Российской Федерации,	

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479