Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» октября 2024 г.

Регистрационный № 13-08-2024-017088

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021300765815 ИНН: 1314095301

Место нахождения объекта защиты:

431290, Респ Мордовия, р-н Краснослободский, п Пеньково, ул 1-я Заводская, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6560
1.6.	Объем здания, куб. м	64648
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты; система пожарной сигнализации; автоматическая (автономная) установка пожаротушения; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; внутренний противопожарный водопровод; наружный противопожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в объеме причиненного ущерба, согласно ст.1064: вред причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) часть 1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.12, 4.14, 6.7.6, 6.11.2, 6.11.3 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в ред. 14.02.2020 г.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1) части 1, 2, 3 статьи 62, п.3 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункты 7.1 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в ред. 14.02.2020 г.); 3) пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 9.3, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		10.5, 10.6 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (в ред. 09.12.2010 г.)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) п.1 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункты 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в ред. 14.02.2020 г.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) часть 1 статьи 53, части 1, 2 статьи 57, части 1, 2 статьи 58, пункты 1, 2, 3, 4, 5 части 1, часть 3 статьи 80, часть 7 статьи 82, части 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 статьи 87, части 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19 статьи 88, части 1, 2, 5, 6, 7, 15 статьи 134, части 1, 2, 4, 5, 6 статьи 137 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.19 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (в ред. 23.10.2013 г.); 3) пункты 4.2, 4.18, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.5.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в ред. 14.02.2020 г.); 4) пункты 6.2, 6.10, 6.22, 6.24, 8.1 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (в ред. 12.03.2020 г.); 5) пункт 4.2.2 Свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (в ред. 09.12.2010 г.); 6) пункт 6.12 Свода правил СП 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 статьи 52, часть 1, пункты 1, 2, 3 части 2, части 3, 4 статьи 53, часть 9 статьи 82, части 1, 2, пункты 1, 2, 3 части 3, части 4, 7, 8, 10, 11, 12, пункты 1, 2, 3, 4, 5 части 14, часть 15 статьи 89, части 1, 2, 5, 6, 7, 15 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункты 4.1.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.1.3, 4.1.4, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.30, 5.2.32, 5.2.33, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 8.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противо-пожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (в ред. 09.12.2010 г.); 3) пункт 5.4.16 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (в ред. 23.10.2013 г.); 4) пункты 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14 Свода правил СП 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1) пункты 1, 2, 3 части 1, часть 2 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункты 7.1, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.14, 7.16 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в ред. 14.02.2020 г.)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	1) части 3, 4 статьи 51, части 1, 2 статьи 54, часть 1, пункты 1, 2, 3, 4 части 2 статьи 56, пункт 1 части 2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	часть 3 статьи 61, части 1, 2, 3 статьи 62, часть 3 статьи 81, части 1, 2 статьи 82, части 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 статьи 83, пункты 2, 4 части 1, части 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 статьи 84, части 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 85, части 1, 2, 3 статьи 86, части 1, 2 статьи 91, части 1, 2, 3, 4, 5, 6 статьи 103, части 1, 2, 4 статьи 104 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункт 3 таблицы 2, пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 3) пункты 11.3, 11.4, 13.1.10, 13.1.11, 13.2.2, 13.3.17, 13.13.1, 13.14.12, 14.2, 14.4, 15.1, 15.3, А.1 – А.4 приложения А, 6.1 таблицы А.1 и 8 таблицы А.4 приложения А, 3 таблицы Н.1 приложения Н Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в ред. 01.06.2011 г.); 4) пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 Свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 5) пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17,	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.19, 7.20, 7.22, 8.5, 8.8 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (в ред. 12.03.2020 г.); 6) пункты 4.1, 5.2 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (в ред. 09.12.2010 г.); 7) пункты 4.1.1, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13 Свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (в ред. 09.12.2010 г.)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 2) пункты 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.11, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 13.15.20, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, А.1 – А.4 приложения А, 6.1 таблицы А.1 и 8 таблицы А.4 приложения А, 3 таблицы Н.1	Выполняется

		приложения Н Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в ред. 01.06.2011 г.); 3) пункт 6.24 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (в ред. 12.03.2020 г.)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2019 г.); 2) части 1, 3, 4 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. 27.12.2018 г.); 3) пункты 4.1.1, 4.1.2, 4,1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.21, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.7.6 Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; 4) пункты 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 286, 288, 293, 354, 362, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 413 Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (в ред. 30.03.2023 г.)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.