Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» января 2025 г.

Регистрационный № 13-08-2025-000389

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ ФГБОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Н.П. ОГАРЁВА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.Н.П. ОГАРЁВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021300973275 ИНН: 1326043499

Место нахождения объекта защиты:

430005, Респ Мордовия, г Саранск, ул Б.Хмельницкого, Дом 35А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.05.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального

		образования
1.4.	Высота здания, м	39
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	12565
1.6.	Объем здания, куб. м	403209
1.7.	Количество этажей	7
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации реализована на базе оборудования интегрированного комплекса «SecoLOG IP». Интеграция системы пожарной сигнализации производится на базе прибора «SCHRACK SECONET». Система оповещения и эвакуации людей о пожаре реализована на базе оборудования комплекса речевого и светового оповещения «SONAR». Та же система применяется при ЧС. В состав автоматической установки пожарной сигнализации входит: Станция пожарной сигнализации «Integral IP MAX», кроме того, имеется модификация станции «Integral IP LAN» для связи станций друг с другом используются интерфейсы и протоколы. Адресно-аналоговый дымовой/тепловой пожарный извещатель «MTD 533X», Извещатель пожарный дымовой линейный «SPC-E», Адресный ручной пожарный извещатель

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«МСР-545Х»,Двухпроводная линия связи КПК Энг-FRLS 1х2х0,2. Ручные пожарные извещатели (SPC-E) располагаются согласно п.13.13 и приложения Н.1 (п.3) СП 5.13130.2009 в коридорах, холлах, на лестничных площадках, у выходов из здания. Адреса пожарной сигнализации подключаются отдельными 24-часовыми зонами «без права отключения». На объекте имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители в количестве 195 шт. и 196 пожарных кранов (расположены в помещениях и по коридорам). На объекте имеется помещение насосной станции пожаротушения. Все помещения заблокированы АСПТ сплинкерного типа. Электрощитовые оборудованы газовым пожаротушением.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска проводился в 2019 году. Выводы: индивидуальный пожарный риск на объекте защиты Универсальный зал в г. Саранск составляет 8,94•10-7 в год и не превышает нормативного значения, установленного статьей 79 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
141830,60 тыс. рублей		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 4.3; 4.6)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты 4.1; 4.2; 4.4; 4.5)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 8.1.1; 8.1.4; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.14)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункт 6.7.1; табл.6.11.; 6.7.2)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пути и выходы	(пункты 4.2.1; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.3; 4.3.7; 4.3.11; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.3; 4.4.6; 4.4.9; 4.4.13; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.4; 7.6.8)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 7.1; 7.2; 7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.5; табл.2 п.8). СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». (п.4.8; 4.9; табл.1 п.12.3.) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты» Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (пункт 7.2)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 7.2.2; 7.2.3; 7.3.4; 7.5.1; 7.7.1; 7.7.3) СП 7.13130.2013	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункт 4.3)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479. (пункты 2; 3; 5; 9; 11; 12; 14; 23; 26; 27; 35; 36; 37; 50; 54; 60; 65; 103; 104; разделы XVIII; XIX) Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.2 ч.7; ст.4 ч.3; ст.84 ч.ч. 1; 2; 3; 4; 7; 11; ст. 85 ч.1; ст. 86; ст.88 ч.8; ст. 91 ч.ч 1; 2.) Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.34 об. об. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.