## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Мордовия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«01» ноября 2025 г. Регистрационный № 13-08-2025-017741



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ф3.1 ЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ, МНОГОТОПЛИВНАЯ АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ №590 УЛЬЯНОВСКОГО ФИЛИАЛА ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1061644064371 ИНН: 1644040195

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Мордовия, р-н. Зубово-Полянский, п. Аким-Сергеевка, ул. Алтухова

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.11.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций	
		торговли	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	164	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	814	

4.5	T-a			4
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устано	-	ДН пониж	кенная пожаро-
	опасности, категория здани		ОП	асность
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	-		УЭ 2- го типа,
	(системы противодымной за	-	- •	ротивопожарный
	сигнализации, пожаротуше		-	(ПГ(тупиковый),
	управления эвакуацией, вну			сарный резервуар
	противопожарные водопров	воды)	200м3, вн	утренний ПК-1
2.	1	<u>го риска, проведенна</u>		
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	деле указываются
	расчетные значения п	южарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных г	мероприятий для
	обеспечения допустим	ого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе
	перечень и	тип систем противопож	арной защиті	ы)
(	Основываясь на результатах	расчета величин пожар	ного риска, п	роведенного в
c	соответствии с Методикой ог	пределения расчетных в	еличин пожа	рного риска на
П	роизводственных объектах,	утвержденной приказом	и Министерст	ва РФ по делам
1 ~	данской обороны, чрезвыча	•		
	едствий от 10.07.2009 года 1		•	
инді	ивидуального пожарного рис	ска на Объекте составля	ет 1,19·10-6,	что не превышает
	одной десятитысячной в го	• •		
	федерального закона Росс	-		
	ехнический регламент о тре	-		-
	быть предусмотрены меры п	•	-	-
	иальной защите работников,		•	
1 *	ка. Индивидуальный и социа	1 1		• •
	ожара на Объекте для людей			
пр	евышает одной стомиллионн	юй и одной десятимилл	ионной в год	соответственно.
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	_
	(Заполняется самостоятель			• •
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	дятся реквизи	ты документов
		страхования)		
	Страховой полис серия	я 111 № VSKX12522577	7931000 от 24	.01.2025
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	<u> ию пожарной</u>
	безопасности, выполне	ние которых должно	<u>обеспечива</u>	<u>гься на объекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
		•	•	
•	•	•		•

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Таблица 15 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.3 СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.35,6.37,6.38,6.39,8.49,8.50 СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности п.5.2 Таблица 2 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.87, ст.88, ст.57, таблица 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.2.10. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям; п.6.10, п.6.11 СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. СП 112.1330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1, п.7.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 8.5 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.83, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.39. СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. п.3.3.п.3.5. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	Выполняется

		эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п.1.2.п.13.1.10. СП 5.131130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.6.39. СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. п.3.3.п.3.5. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.13.14.5 п.13.14.10. СП 5.131130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п.5.2.п.5.9. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	безопасности;  Гл.13 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 43, 45, 48, 49,	Выполняется

51, 52, 54, 55, 56, 60, 373,374,375,
376, 377, 378, 379, 380,381, 382,
383, 384, 385,386, 387,388, 389,
390, 391 Постановления
Правительства РФ от 16.09.2020 N
1479 (ред. от 31.12.2020) "Об
утверждении Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации"; Приказ
МЧС от 18 ноября 2021 года N 806
«Об определении Порядка, видов,
сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»;