## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» октября 2023 г. Регистрационный № 14-08-2023-017738



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница "Тыгын Дархан"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА /ЯКУТИЯ/ "СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 1435090379

ОГРН/ОГРНИП: 1021401055994

Место нахождения объекта защиты:

677018, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Аммосова, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18 02 1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	П
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,
		спальные корпуса санаториев и
		домов отдыха общего типа,
		кемпингов, мотелей и
		пансионатов
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	821
	здания, кв. м	

1.6.	Объем здания, куб. м	25444
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	· ·	АПС (аналоговая Болид С-2000 3-го типа) Извещатель пожарный дымовой адресно аналоговый — 420 шт. Извещатель пожарный ручной — 34 шт. Табло «Выход» - 32 шт. Сигнальное оборудование звуковое — 1 шт. Прибор управления оповещения «Рокот — 2» — 3 шт. Громкоговоритель настенный АС-2-2 — 52 шт., ВПВ (водяной Пожарные краны — 29 шт.), НПВ (гидранты, на трассе, фасад ПГ №6/2, Т-150, 2х66), огнетушители: ОП-8 — 38 шт. ОП — 4 — 23 шт. ОП — 5 — 2 шт. ОУ — 2 — 4 шт
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)  Не проведена	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу	третьих лиц от пожара
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Дого	рвор страхования №2-ОК/22 от 25.04.2022 г. Страхо	овая сумма: 211 308 030,26 руб.
4.	Сведения о выполнении мероприятий по безопасности, выполнение которых должно защиты	_

4.1.	Наименование противопожарного мероприятия  Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  п. 4.3 табл.1, п.4.20. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется Выполняется
		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.1, п. 5.2., табл.2, 8.48.9 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 63, п. 6, Ст. 90, п. 1. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.1, п. 8.1.2, 8.1.4., 8.1.6., 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9., 8.1.11, 8.1.14 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 6.7.1, табл. 6.10, п. 6.7.10, табл. 6.12, СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Ст. 53, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пожара, эвакуационные	безопасности»; п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7.,	
	пути и выходы	4.2.9., 4.2.22, 4.2.24, 4.3.3., 4.3.5.,	
	Пути и выходы	4.2.9., 4.2.22, 4.2.24, 4.3.3., 4.3.3., 4.3.6, 4.4.1., 4.4.2., 7.1.1. 7.2.1. СП	
		1.13130.2020 Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы.	
4.6.	Обеспечение безопасности	Ст. 90 ФЗ-123 «Технический	Выполняется
	пожарно-спасательных	регламент о требованиях пожарной	
	подразделений при	безопасности». Раздел 7, п.7.13,	
	ликвидации пожара	7.15, 7.16 CH 4.13130.2013	
		Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям	
4.7.	Системы	Ст. 56 ФЗ-123 «Технический	Выполняется
	противопожарной защиты	регламент о требованиях пожарной	
	(системы противодымной	безопасности». п.7.2 СП	
	защиты, пожарной	7.13130.2013 Отопление,	
	сигнализации,	вентиляция и кондиционирование.	
	пожаротушения,	Требования пожарной	
	оповещения и управления	безопасности Ст. 84, 91 ФЗ-123	
	эвакуацией, внутренний и	«Технический регламент о	
	наружный	требованиях пожарной	
	противопожарные	безопасности»; Раздел 7, таблица 2	
	водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы	
		противопожарной защиты. Система	
		оповещения и управления	
		эвакуацией людей при пожаре.	
		Требования пожарной	
		безопасности Ст. 62; ст. 68 ФЗ-123	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности»; п. 5.2 табл. 2 СП	
		8.13130.2020 Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности Ст. 86	
		ФЗ-123 «Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		трообаниях пожарной	

		безопасности»; п.б.1.1, б.1.7, 7.6 таблица 7.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7, подраздел 7.1 СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. П 5.1., п. 5.3. п. 5.4. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.9.	Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.: 2,2.1., 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17.1, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 71, 72, 337, 338, 354, 356, 357, 368, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 455, 457, Прил №1, ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по	Выполняется

дополнительным	
профессиональным программам в	
области пожарной безопасности»	