Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» декабря 2023 г.

Регистрационный № 14-08-2023-023790

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад "Сардаана" МО "Ленский район"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад «Сардаана» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1111414000213 ИНН: 1414015204

Место нахождения объекта защиты:

678144, Респ Саха /Якутия/, у Ленский, г Ленск, ул Орджоникидзе, Здание 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.03.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	556
1.6.	Объем здания, куб. м	7450
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» - 2 шт.; Резервный источник питания «Импульс 12/5К2»-1 шт.; Оповещатель речевой «Соната-К»-8 шт.; Аккумулятор 12В 3 А/ч-1 шт.; Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45-193 шт.; Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ-11 шт.; Извещатель пожарный тепловой ТИП 212-01-20 шт.; Оповещатель световой (табло «Выход») Молния 12В-12 шт.; Блок речевого оповещения «Соната-У»-1 шт.; Устройство оконечное Резистор R110-499K/03 R109A-25 шт.; Внутренний пожарный водопровд-6 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 3 части 6 Федерального за-кона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится, т.к. отсутствуют арендные отношения и противопожарные разрывы соответствуют нормативным требованиям Полис страхования имущества юридического лица №0116300005622000118/Р от 01.06.2023 года. ООО «АМТ Страхования» Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2, корп.26, эт/пом/комз/VIII/59			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; части 1, 2 статьи 69. 2. СНиП II-60-75* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов», утвер-ждённые постановлением Госстроя СССР от 11.09.1975г. № 147, с изменениями и дополнения-ми, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 14.04.1977г. №42 и от 29.12.1978г. №278. Пункт 5.23.; таблица 10. 3. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной за-щиты. Ограничение распространения пожара на объ-ектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. Пункт 4.3; таб-лица 1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; статья 62; части 1, 2 статьи 68. 2. СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утверждённые постановлением Госу-дарственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 29.04.1974г. № 94. Пункт 3.12.; примечание 6 к таблице 10; таблица 11. 3. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной за-щиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утверждённый приказом МЧС России от 25.03.2009г. №178. Пункт 5.2 таблица 2. 4. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной за-щиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утверждённый приказом МЧС России от 30.03.2020г. №225. Пункт 5.2 таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; пункт 1 части 1 статьи 90. 2. СНиП II-60-75* «Планировка и застройка горо-дов, поселков и сельских	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		населенных пунктов», утверждённые постановлением Госстроя СССР от 11.09.1975г. № 147, с изменениями и дополнения-ми, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 14.04.1977г. №42 и от 29.12.1978г. №278. Пункт 9.9. 9.55. *, 9.56. * 3. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. Подпункт «в» пункта 8.1.1, пункты 8.1.2. - 8.1.8. 8.1.14.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; статьи 57, 58; части 1-3, 5-8 статьи 87; таблицы 21, 22. 2. СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и соору-жения. Нормы проектирования. Общая часть», утвер-ждённые Государственным комитетом Совета Мини-стров СССР по делам строительства от 30.04.1972г. с изменениями и дополнениями, утвержденными поста-новлениями Госстроя СССР от 31.12.1974г. №260 и от 02.09.1976г. №145. Пункты 4.1., 4.3.; таблицы 5, 6. 3. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», утверждённые Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строи-тельства от 10.11.1971г. с	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		изменениями и дополнения-ми, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 30.10.1974г. №221, от 02.09.1976г. №145, от 01.09.1977г. №137, от 06.10.1977г. №153, от 09.12.1977 №196. Пункты 4.1., 4.2.; таблица 6. 4. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной за-щиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2012 №693. Пункты 5.2.3., 6.7.1., 6.7.10.; таблицы 6.9, 6.12. 5. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной за-щиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденный приказом МЧС России от 12.03.2020 №151. Пункты 5.2.3, 6.7.1, 6.7.10, 6.7.12; таблицы 6.9., 6.12.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; части 1, 2, 3 статьи 53, части 1-3, 4, 8, 10-12, 14 статьи 89. 2. СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проек-тирования зданий и сооружений», утверждённые по-становлением Государственного комитета Совета Ми-нистров СССР по делам строительства от 16.09.1970г. №126 с изменениями и дополнениями, утвержденны-ми постановлениями Госстроя СССР от 06.07.1973г. №114, от 21.11.1973г. №210, от 10.06.1974г. №121, от 10.12.1976г. №205, от 09.12.1977 №191. Пункты 4.1.-4.6., 4.8.* 3. СНиП II-Л.2-72*	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть», утвер-ждённые Государственным комитетом Совета Мини-стров СССР по делам строительства от 30.04.1972г. с изменениями и дополнениями, утвержденными поста-новлениями Госстроя СССР от 31.12.1974г. №260 и от 02.09.1976г. №145. Пункты 4.6.-4.15., 4.18.-4.23.; таблица 7. 4. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», утверждённые Государственным комите-том Совета Министров СССР по делам строительства от 10.11.1971г. с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 30.10.1974г. №221, от 02.09.1976г. №145, от 01.09.1977г. №137, от 06.10.1977г. №153, от 09.12.1977 №196. Пункты 3.12. 3.41. 3.42. 6.10. 5. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной за-щиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден-ный приказом МЧС России от 25.03.2009 №171. Пункты 4.2.1. -4.2.9. 4.3.1. -4.3.4. 4.4.2. -4.4.4. 4.4.6. 4.4.7. 4.4.10. 5.2.1. -5.2.4., 5.2.10., 5.2.12., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.23., 5.2.24., 5.2.27.; таблицы 2, 3. 6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден-ный приказом МЧС России от 19.03.2020 №194. Пунк-ты 4.1.5. 4.2.1. -4.2.10. 4.2.12. -4.2.19. 4.2.21. 4.2.22. 4.3.2. - 4.3.8. 4.3.12. 4.4.2.-4.4.4., 4.4.6., 4.4.9., 4.4.11., 4.4.12., 4.4.15., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.4., 7.1.1., 7.1.4., 7.1.5.,	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.1.8.; таблицы 1, 6.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; пунк-ты 1, 3 части 1 статьи 90. 2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288. Пункты 7.1., 7.8.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; статья 54; части 1, 4-7, 9, 10 статьи 83; части 1-4, 7-11 статьи 84; части 1, 2 статьи 86, статья 91. 2. Требования к оснащению объектов защиты автома-тическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвер-ждённые постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464. Пункты 3, 5, 8, 12, 15; приложение №1, пункт 11 таблицы; приложение №5, пункт 1 таб-лицы. 3. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной за-щиты. Установки пожарной сигнализации и пожаро-тушения автоматические. Нормы и правила проекти-рования», утвержденный приказом МЧС России от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		25.03.2009 №175. Приложение А, пункты А.4., А.10.; пункт 9 таблицы А.1. 4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защи-ты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасно-сти», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №173. Пункты 3.1.-3.5., 4.1., 4.2., 4.4., 4.6.-4.8., 5.1.-5.5., раздел 7, пункт 1 таблицы 2. 5. СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канали-зация зданий», утвержденные постановлением Госу-дарственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 19.08.1976г. №137. Пункт 3.10.; таблица 5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требованиях пожарной безопасно-сти». Часть 4 статьи 4; пункт 1 части 1 статьи 6; части 1, 4 статьи 83. 2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной за-щиты. Установки пожарной сигнализации и пожаро-тушения автоматические. Нормы и правила проекти-рования», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №175. Пункты 14.1., 14.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Статьи 25, 37. 2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Пункты 2-5, 8-19, 21-23,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		25-28, 30-38, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 65, 67, 71, 73, 91, 337-372, 392-404, 406-410, 412, 413; приложения №№1, 5-7. 3. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». Пункт 5; приложение №1 пункты 1-27; приложение №2 пункты 1-4; приложение №3 пункты 1,2. 4. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 №179. Пункты 4.1.1.-4.1.12., 4.1.14.-4.1.19., 4.1.21.-4.1.34., 4.1.40., 4.2.1., 4.2.4.-4.2.11., 4.3.1.- 4.3.16., 4.4.1.; таблица 1. 5. ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Пункты 4.1-4.17, 5.1.1-5.1.11, 5.2.1; приложение А. 6. ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		работоспособность». Пункты 6.1.1, 6.1.2., 6.3.1-6.3.3, 6.4.1 -6.4.7, 6.5.2, 6.6.1-6.6.5., 7.1-7.4.; таблица 1; приложение Б 7. ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Пункты 6.1.1-6.1.4, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.1-6.4.10, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1, 6.6.2., 6.7.5, 6.7.6, 7.1-7.4; таблица 1; приложение Б. 8. ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля». Пункты 4.1.5.2, 4.1.6.1- 4.1.6.12. 9. ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Пункты 6.2.1-6.2.10, 6.4.1.1, 7.3.1-7.3.6, 7.3.10.1, 7.3.11.1-7.3.11.3.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.