

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» января 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-000197



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №1" городского округа "город Якутск"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ЯКУТСК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021401065894

ИНН: 1435123641

Место нахождения объекта защиты:

677007, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 50

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	13

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2873
1.6.	Объем здания, куб. м	13654
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система охранно-пожарной сигнализации строится на интегральной системе охраны "Орион" Пульт С2000М, блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ. Контроллеры двухпроводной линии С2000-КДЛ. Объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг". Автоматическая без участия обслуживающего персонала передача обобщенного сигнала о пожаре осуществляется размыканием реле блока С2000-КПБ, подключенного на ШС2 объектовой станции. На ШС1 передатчика подключен извещатель ручной пожарной тревоги при визуальном обнаружении признаков пожара. Типы пожарных извещателей: дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП34А-03» - в кабинетах, коридорах; дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП34А-03» - за подвесным потолком; ручной адресный «ИПР513-3АМ» - в коридорах, на лестничных площадках, у

выходов из здания. В спортивном и актовом залах установлены пожарные оптико-электронные линейные извещатели С2000-ИПДЛ. Относятся к линейным однопозиционным дымовым оптико-электронным адресным пожарным извещателям. Подключенные по ДПЛС адресные пожарные извещатели циклически опрашиваются и отслеживаются на предмет состояния контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ». На встроенных световых индикаторах контроллера отображается состояние самого прибора, обмена по ДПЛС и интерфейсу RS-485. Контроллеры размещены в шкафу "ШПС-12/24 исп.12" в пожарном посту. Их связь с пультом «С2000М исп.2» осуществляется по интерфейсу RS-485. Пульт «С2000М исп.2». Для визуального контроля и ручного управления состояниями разделов, быстрой идентификации помещений сработки извещателей в пожарном посту размещены два блока индикации С2000-БКИ. Общее управление противопожарным оборудованием осуществляется от пульта С 2000 М по двухпроводной адресной линии . Блок индикации С 2000- БИ обеспечивает световую и

		звуковую сигнализацию состояния противопожарного оборудования . АУПС «Стрелец» (Автоматическая установка пожарной сигнализации); СОУЭ 4 типа (блок речевого оповещения «Рупор исп.03», диспетчерский блок «Рупор-ДБ исп.01», абонентская вызывная панель «Рупор-ДА исп. 01», коммутационный блок «Рупор-ДК исп. 01», оповещатели речевые настенные «ОПР-С006.1», оповещатели световые табличные адресные. 3 пожарных гидранта (ПГ): - ПГ № 359 Т-100 расположен в 15 м. по адресу пр. Ленина, 50/1 во дворе; - ПГ № 859 К-500 расположен в 110 м. по адресу ул. Крупской, 21 с торца у озера; - ПГ № 877 Т-100 расположен в 130 м. по адресу пр. Ленина, 47/2 у котельной Театра эстрады.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Заключение о независимой оценке пожарного риска №09-22/НОР от 20.09.2022 г. Расчетная величина составляет $7,517 \cdot 10^7$ и не превышает значений, установленных ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, эвакуация людей из здания производится без затруднений. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 815, а также в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 г.

№1190, требования указанных нормативных документов по пожарной безопасности применяются на добровольной основе. Объект НОР имеет такое объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, что интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре, даже с учетом снижения скорости эвакуации по лестничным маршам, таким образом безопасная эвакуация людей из здания при пожаре считается обеспеченной в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». По результатам проведения расчетов пожарного риска установлено, что величина индивидуального пожарного риска не превышает значения, установленные ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, что позволяет отступить от требований вышеуказанных нормативных документов добровольного применения в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Пункт 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. (таб. 2, пункты 5.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13.)	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Пункты 8.1, 8.6, 8.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям ф 4.1. (пункты 5.6.2, 5.6.4)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (пункт. 4.2.1, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.3 (уклон лестниц, ширина и высота ступени), 4.4.4 (число подъемов в одном марше). 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, для объектов ф.4.1. 7.12.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Статья 90) СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (Пункты 7.1, 7.3, 7.6, 7.13)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	безопасности» п.: 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п.6.1, 6.9, 6.9, 6.22, 8.1. ст. 5,51,52,53,54,55,81,84,89,91 Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, , 55, 56, 60, 65, 71, 73, 91, 92,392-394, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 407, 408, 409. Приложение 1, 6, 7 ФЗ №123_ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 6.1, ст. 53,	Выполняется

	ст. 54, ст. 56, ст. 59, ст. 60, ст. 62, ст.64, ст. 69, ст.82, ст.83, ст. 84, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст.103, ст. 105, ст. 134, ст. 137, ст. 138	
--	---	--