Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» апреля 2024 г.
Регистрационный № 14-08-2024-005993

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Олекминский районный суд Республики Саха (Якутия)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021401076696 ИНН: 1435101648

Место нахождения объекта защиты:
678100, Респ Саха /Якутия/, у Олекминский, г Олекминск, ул Пионерская, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
20.12.1989
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	18

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	203
1.6.	Объем здания, куб. м	406
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольной охранно-пожарный Циркон – 8; ИПР 513-10-4шт.; ДИП 12 141-56шт., извещатель объемный тип Астра 5 – 20шт.; извещатель акустический тип Астра С-20шт. Огнетушители ОП-10(3)-АВСЕ-01 – 4шт.; ОУ-5-ВСЕ-01 – 2 шт.; световой табло ВЫХОД – 6шт.; внутренний противопожарный водопровод – 2ш.; наружный противопожарный водопровод – 1шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчеты не требуются (Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 12708933 (Двенадцать миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 38 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 4.3-4.5, ППР в РФ п.65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.62 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пп. 4, 5.1-5.2 ППР в РФ п.48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с.90 СП 4.12130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования пожарной безопасности» п.п. 7.1, 8.1, 8.6, -8.10, 8.13.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.57, 58, 87 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты». Обеспечение огнестойкости объектов защиты: п. п. 4,5, 6.6, 7.10	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		– 6.7.14, 6.7.18.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53,89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы» пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 – 5.2, 7.3, 9. ППР в РФ п.16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 102.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 7, 8.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, 62, 82, 83, 84, 86, 91 СП 3.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей, при пожаре. Требования пожарной безопасности» пп. 3, 4, 5, 6, 7 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пп.4, 5.1-5.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пп. 5, 6 прил.А СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих в защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» пп.4, таб.1,3 ППР в РФ п.10, 48, 54, 55, 56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 6 и раздел 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, 38 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5,6, 9, 27, 29, 31, 32, 48, главы 8-9, 13-14, раздел 3 ППР в РФ пп 1-5, 9-18, 21-37, 48-49, 54-56, 60,63, 65-68, 71, 73 разделы 18-19 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций утвержденной Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.