

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Саха  
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» апреля 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-006536



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное образовательная учреждения Сэргэ - Бэсская основная  
общеобразовательная школа им М.Н. Сибирякова

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"СЭРГЭ-БЭССКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ  
МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧА СИБИРЯКОВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"АМГИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021400566208

ИНН: 1404003545

Место нахождения объекта защиты:

678607, Респ. Саха /Якутия/, у. Амгинский, с. Сэргэ-Бэс, ул. Первая, д. 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1349
1.6.	Объем здания, куб. м	5414
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>СОУЭ (система оповещения управления эвакуации) 3 - го типа. АУПС (Автоматическая установка пожарной сигнализации) система адресного типа. НВП имеется</p> <p>ПГ - наружное противопожарное водоснабжения (емкость по объемом 50 куб.м.) 1.</p> <p>Извещатель пожарной дымовой оптико - электронный ИП 212 - 64 прот. R3. - 59 штук</p> <p>2. Прибор приемно - контрольный и управления охранно - пожарный адресной ППКОПУ 011249 - 2 - 1</p> <p>"Рубеж - "ОП"" прот. R3 - 1 штука 3. Прибор управления системой речевого оповещения" РОКОТ 4" - 1 штука 4. Извещатель пожарной ручной адресной ВТМ "ИПР 513 - 11 -А- R - 3" - 9 шт</p> <p>5.Извещатель пожарной дымовой линейной ИПДЛ - 264/1-50 - 2шт 6. Световое табло " Молния 12 Выход" - 14шт 7. Громкоговоритель настенный АС-2-2 - 15 шт 8.</p> <p>Оповещатель охранно - пожарной звуковой "Маяк 12 -</p>

2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>          (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>          (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводился			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 глава 16 ФЗ 123 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4.3 табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62 ст.68 ФЗ - 123 требования пожарной безопасности; п.5.2. табл.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 1, ст 90 ФЗ - 123 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.1, 8.6. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.35, ст.58, ст. 87 ФЗ - 123; п.6.7.1, табл. 6.9. п. 6.7.10, табл. 6.12, п.6.7.12, п.6.7.13, п.6.7.14 СП 2.13130.2020	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст53; 89 ФЗ - 123 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; разделы 4.2,4.3,4.4,5.1,	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст 90,56ФЗ-123 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7,п.7.13,7.15,7.16, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст 56,45,61,83,91 ФЗ - 123 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 1п.11,табл 3п.40,42 сп 486.1311500.2020 ст.84,91 ФЗ-123 раздел 7 табл 2 СП 3.13130.2009 ст62; ст68 ФЗ - 123 п.5.2 табл 2 СП 8.13130.2020 ст86 ФЗ - 123 п.6.1.1, 6.1.7, 7.6 табл 7.1 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	раздел 7, подразделы 7.1, 7.2, 7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР "Правила противопожарного режима в РФ" пункт 2,3,4,5,9,11,13, 16,21,22,26,27,30,35,36,37,43,50,60, 61,71,73	Выполняется