Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«06» мая 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-007318



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования "Станция юных натуралистов". Здание Живой уголок

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАТТИНСКИЙ УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1071425000019

ИНН: 1425004469

Место нахождения объекта защиты:

678650, Респ. Саха /Якутия/, у. Таттинский, с. Ытык-Кюель, ул. Афанасьева, д. 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	V	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	

1.4.	Высота здания, м	2			
	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	62			
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м	172			
1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ДН пониженная пожаро-			
	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность			
	пожарной и взрывопожарной опасности				
	(указывается для зданий производственного или				
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	Прибор охранно-пожарный			
	(системы противодымной защиты, пожарной	"Гранит-3"- 1шт; Прибор			
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	управления системой речевого			
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	оповещения со встроенной АС			
	противопожарные водопроводы)	Рокот-3 -1шт; ИБП			
		«Рапан-40»-1шт; Извещатели			
		дымовые ИП212-141М-6шт;			
		Извещатель ручной			
		ИПР513-10-1шт;			
		Огнетушители ОП-4-2шт;			
		Световое табло "выход" - 1 шт;			
		План эвакуации			
		светоотражающая -1шт; Указатель выхода			
		светоотражающая «Стрелка»-2шт; Пожарное			
		«Стрелка»-2шт, пожарное полотно ПП600-2 шт;			
		Покрывало изотермическое			
		-2шт; Пожарный щит:			
		багор-2шт, лопата штыковая			
		2шт, лопата совковая-1шт,			
		топор-1шт, лом-1шт, ведро			
		конусное-2шт,			
		•			
2.	Оценка пожарного риска, проведенна	ая на объекте защиты			
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного				
	расчетные значения пожарного риска, а такж				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для				
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе				
	перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	Оценка не проводилась				
3.	Оценка возможного ущерба имуществу	третьих лиц от пожара			

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен. Согласно "Методические рекомендации по разработке декларации пожарной безопасности" (утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России 01.01.2013)

методические рекомендации по разраоотке декларации пожарной оезопасности (утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России 01.01.2013)					
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекто защиты				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется		
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130	Выполняется		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1, СП4. 13130.2013	Выполняется		
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт 5.6.2 СП4.13130.2013	Выполняется		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020	Выполняется		
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1СП 7.13130.2013; -СП486.1311500.2020;	Выполняется		

	защиты, пожарной	-СП484.1311500; -СП	
	сигнализации,	485.1311500.2020; - пункты 3.3-3.5,	
	пожаротушения,	4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5,	
	оповещения и управления	таблицы 1, 2 СП3.13130.2009; -	
	эвакуацией, внутренний и	пункт 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10,	
	наружный	4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9,	
	противопожарные	4.2.10 СП 10.13130; - пункты 5.1,	
	водопроводы)	8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4,	
		таблица 1 СП 8.13130	
4.8.	Размещение, управление и	-статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103,	Выполняется
	взаимодействие	104, 106, 107, глава 26 ФЗ от	
	оборудования	22.07.2008 №123-ФЗ; - статьи 20	
	противопожарной защиты	ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ	
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	-пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56,	Выполняется
	технические мероприятия	60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394,	
	по обеспечению пожарной	395-413, приложения 1 и 2	
	безопасности объекта	постановление правительства от	
	защиты и	16.09.2020 № 1479; - пункты 4.1.1,	
	противопожарный режим	4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.27, 4.1.28,	
		4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4,	
		4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16,	
		4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4 приложения	
		А, Г СП 9.13130.2009	