

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» мая 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-008036



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Нюрбинский
межулусный комплексный центр помощи семье и детям"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Нюрбинский
межулусный комплексный центр помощи семье и детям"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1211400005629

ИНН: 1419009412

Место нахождения объекта защиты:

Респ Саха /Якутия/, у Нюрбинский, г Нюрба, ул Теленкова

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1131
1.6.	Объем здания, куб. м	7102
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС Болид Извещатель ПС автоматический: дымовой 40 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ 4 шт. оборудования о выводе сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть Альтоника РИФ-стринг-201 ПВ№4 2 шт. по 60 куб.м по ул.Теленкова,12. Наличие подъездов к источникам противопожарного водоснабжения имеются, указатели имеются
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">41 150 927,02 (сорок один миллион сто пятьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 02 коп. Полис страхования АК «Страховая компания «Астро-Волга»»</p>	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.: 4.3, табл. 1, 4.20, 5.2.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.: 5, 5.10, 7.5, 7.6, 8.5, 9.5, 10.4, 10.6, 11.4 табл. 3, табл. 4 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.: 90 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.: 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	п.: 6.7.10, 6.7.11, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	п.: 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст.: 87, 134, Таблица 28, Таблица 29 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.: 5, 51, 52, 53, 54, 81, 84, 89, 91 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.: 4.1.2, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13-4.2.23, 4.3.3-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.: 2, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 54, 55 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.: 80, 90 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2, 17, 26, 48 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	ст.: 5, 51, 52, 53, 54, 81, 84, 89, 91 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

<p>защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>требованиях пожарной безопасности»; п.: 5.1,5.2,5.4,5.5,5.6,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12 а) б),5.13,5.14,5.17,5.18,5.19,5.20,5.21,5.22,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.1.6,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.2.5,6.2.6,6.2.10,6.2.11,6.2.12,6.2.13,6.2.14,6.2.15,6.2.16,6.3.1,6.3.2,6.3.3 а) б)в),6.3.4,6.4,6.5,6.6 Табл 4. Табл 5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,.7.6,7.7,Приложение А:Табл А1.1,Табл А1.21, п.:5.1,5.2,5.4,5.5,5.6,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12 а) б),5.13,5.14,5.17,5.18,5.19,5.20,5.21,5.22,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.1.6,6.2.2,6.2.3,6.2.4,6.2.5,6.2.6,6.2.10,6.2.11,6.2.12,6.2.13,6.2.14,6.2.15,6.2.16,6.3.1,6.3.2,6.3.3 а) б) в),6.3.4,6.4,6.5,6.6 Табл 4. Табл 5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,.7.6,7.7, Приложение А:Табл А1.1,Табл А1.21 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" ; п.:4.1,4.3,4.4,4.8,4.9,Табл 1. 7 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п.: 10, 16, 17,42, 48, 54, 55 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»</p>
---	---

		(утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 83, 84, 103 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.: 5, 6 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.: 2, 3, 4, 5, 6,9, 10, 11,13, 14,15, 16, 17, 21, 22, 23,25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,33, 35, 36, 37, 41, 42, 43,48, 50, 54, 55, 56,60, 65, 71, 72, 337, 354, 357, 358, 360,362, 363, 366, 367, 372,392, 393, 394, 397, 398,400, 402, 403, 404, 406,407, 409, 410, 413, 455, Прил. № 1 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)	Выполняется