

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Саха  
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» июня 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-010086



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Блок подачи нефтепродуктов УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739841370

ИНН: 7736186950

Место нахождения объекта защиты:

**Респ Саха /Якутия/, у Ленский, месторожд. Чаяндинское нефтегазоконденсатное**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**30.11.2018**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	9
1.6.	Объем здания, куб. м	34

1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарный контроллер «КСПА» Извещатель пожарный ручной Ex ИП 535-1В-Н/Г-Б18 Извещатель пожарный ручной «ИПР-ЗСУ Извещатель пожарный дымовой ИП212-ЗСМ Извещатель пожарный тепловой «ИП101-18-AR1 исп.1» Оповещатель пожарный световой «БЛИК-С-24» Оповещатель охраннопожарный комбинированный «ОПОП124-7» Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П» Наружный пожарный водопровод			
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводился</p>				
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>				
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек					
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон № 123-ФЗ гл.16 СП 4.13130.2013 п.п. 6.1.2 т. 3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон № 123-ФЗ гл. 15, 22 СП 8.13130.2009 гл. 4-11 СП 4.13130.2013 гл.4, 6 СП 31.13330.2012 п.7.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон № 123-ФЗ ст. 98 СП 4.13130.2013 п.8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон № 123-ФЗ гл.16 СП 1.13130.2009 гл. 9 СП 2 13130.2009 гл. 5, 6 СП 2.13130.2012 п. 6.1.1 СП 4.13130.2013 п. 6.2.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон № 123-ФЗ гл.16, ст.51 п.1, ст.91, ст.84 п. 9, 11, 83 п. 1, 3, 4, 5 СП 3.13130.2009 п.3.4 СП 1.13130.2009 п.4.3.2 и 4.3.4, раздел 4.2, 4.3, 9.1, п. 4.2.7 СП 4.13130.2013 раздел 6 ВППБ 01-04-98, раздел II, глава 3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон № 123-ФЗ ст. 90 СП 4.13130.2013 раздел 6 СП 8.13130.2009 гл. 4-11 СП 4.13130.2013 гл.4, 6 СП 31.13330.2012 п.7.4 СП 5.13130.2009 гл.13 СП 10.13130.2009 гл.4 СП 7.13130.2013 гл.6,7,8 СП 3.13130.2009 гл. 3,4,5,6,7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Федеральный Закон № 123-ФЗ ст.5 СП 5.13130.2009 гл.13 СП 10.13130.2009 гл.4 СП 7.13130.2013 гл.6,7,8 СП	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3.13130.2009 гл. 3,4,5,6,7	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон № 123-ФЗ ст.105, ст.84 п.1, п.4, ст.83 п.3, ст. 123 СП 7.13130.2013 прил. В, п. 6.22 СП 60.13330.2012 прил. Л СП 5.13130.2009 прил. Н СП 5.13130.2009 изм.1 п. 13.14.5, п. 8.2.1, п.8.7.2, п.8.7.3, п. 9.3.4 СП 231.1311500.2015 гл. 6,7,8 ВППБ 01-04-98 раздел II, III	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон № 123-ФЗ, № 69-ФЗ, ТК РФ ст.212 СП 6.13130.2013 РД 009 – 01 – 96 (приложение 3) ВППБ 01-04-98 раздел II, глава 3 МДК 3-02-2001 раз. 2.10, 6	Выполняется