

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» августа 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-012820



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Амгинская средняя
общеобразовательная школа №2 имени В.В. Расторгуева

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АМГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ
В.В.РАСТОРГУЕВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АМГИНСКИЙ УЛУС
(РАЙОН)"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021400565922

ИНН: 1404003320

Место нахождения объекта защиты:

678600, Респ. Саха /Якутия/, у. Амгинский, с. Амга, ул. Ленина, зд. 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.09.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	27
1.6.	Объем здания, куб. м	19
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Программно- аппаратный комплекс Гранит-24 система мониторинга обработки и передачи данных о возгорании - 1шт. Система оповещения Рокот - 1шт. Система связи сотовая и стационарная связь. Наличие видеонаблюдения в здании учебного корпуса 22 шт из них 5 наружных. в состав внутриобъектовой радиосистемы Гранит -24 входит в здание учебного корпуса. Дымовые извещатели ДИП-212-41 --163 шт тепловые извещатели ИП 101 - 4шт извещатели пожарные ручные ИПР ЗСУ-6шт Громкоговорители АС-2- 7 шт. Огнетушители ОП-36 шт. ОУ- 8шт
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Возможный экономический ущерб Здание учебного корпуса 63494029,00</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

страхования)

Возможный экономический ущерб Здание учебного корпуса 63494029,00 возможные людские потери 532 человек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	на территории учебного здания не имеются постройки есть складское помещение в виде железного контейнера которая находится в 10 метрах от основного корпуса.	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	На территории школы находится система водопровода подаваемая вода с насосной котельной школа №2 "Пожарный гидрант"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	на территории школы отсутствует КПП для въезда на территорию объекта в наличии есть 3 калитки 2 въездных металлических ворот для проезда пожарной техники в самом здании 5 входа выхода и 2 ворота для въезда транспортной техники	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Присвоена 4 категории опасности	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	проводиться инструктаж по пожарной безопасности иТБ для обучающихся и сотрудников МБОУ АСОШ №2 в год 3 раза 2 раза в год проводиться учебная тренировка эвакуации	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Проводятся 2 раза в год учебно тренировочные эвакуации и наглядная использование средством тушения ОП ОУ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Акт обследования пожарной сигнализации от 29.07.2024 Прибор Гранит- 24, Рокот, ипр 513-10, Дип 212-41 табло выход, маяк приемник Альтроника акустическая система АС-2 система работаем исправно Дымовые извещатели ДИП-212-41-163 шт тепловые извещатели ИП101-4 шт извещатели пожарные ручные ИПР ЗСУ -6 шт громкоговорители АС2-7 шт В здании учебного корпуса имеется 22 видеокамеры	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	в здании учебного заведения имеется маска противодымная СИЗ "ЗЕВС ЗОУ" в количестве 10шт на каждом крыле этаже по 1 шт и на вахте 3 шт средство освещения фонарь в количестве 6 шт расположены на каждом этаже и крыле защитное полотно в количестве - 7шт	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	выполняется обработка противопожарным средством крыши и шторы в актовом зале	Выполняется