Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» августа 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-013639

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество Финансово – агропромышленный концерн «Сахабулт»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВО-АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН "САХАБУЛТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1061435055637 ИНН: 1435178584

Место нахождения объекта защиты:

677001, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.01.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3256

1.6.	Объем здания, куб. м	11559
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно – контрольного управления пожарной – охраной адресного типа на базе «Siemens» - 1 шт.; резервный блок питания «Болид» - 3 шт. РИП 12; система речевого оповещения громковоритель АС-2-2 – 42 шт. 2 типа; адресной модуль речевого оповещения «МРО – 2М» - 10 шт., адресный ручной оповещатель «FDM 181» - 28 шт.; адресный тепловой извещатель «FDT 181» - 29 шт.; адресный дымовой извещатель «FDO 181» - 266 шт., маяк – 1 шт., внутренние пожарные водопроводы 9 шт. диаметром 50 мм, вентиляция естественная, принудительно - вытяжная, Табло «Выход» марки «Молния 12» - 29 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
00 (ноль) рб., 00 коп		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст.4, ст. 69, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 2207.2008 г. № 123-ФЗ; - п.4.3., табл.1 4.20, 5.2.2., 5.6.4, 5.6.5 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Требование к объемно – планировочным и конструктивным решениям»; - п. 65, п. 66, п. 67, п. 69, п.71, п.72, п.73 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.02.2020 г.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 4, ст. 68 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; - п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 108, 10.9 СП 8.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»; - п.48, п.49, п.50, п.53, п.75 «Правила	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарного режима в РФ» (утв. Постановлением Правительстве РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ст. 90 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.0.2008 г. № 123-ФЗ -. 8.1, 8.2 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изм. № 1,2) - п.п. 8.2., 8.4., 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.13 раздела 8 «Общие требования пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 г. «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» (с изм.№1)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ст. 4, 87, 134 табл. 28, 29 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий м сооружений (с изм. №1,2) - п. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.3, 5.4.15, п. 6 СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно – планировочным решениям» (с изм. №1) - п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 раздела «Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» СП 7.13130.2020 г. «Отопление, вентиляции и кондиционирования.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования пожарной безопасности»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ст.: 4, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - п.: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.7. 3.8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общетехнические требования» - п.:23, 31, 36 «Правила противопожарного режима в РФ» (Утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.); п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.67.7, 7.8,7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 раздела «Обеспечения деятельности пожарных подразделений» СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным решениям» (с изм. №1)	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-ст.: 4, 90 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - п.: 8.1, 8.3, 8.4*, 8.7 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изм. № 1, 2); - п.: 71, 394 ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.); - 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 раздела «Общие требования пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требования к объемно – планировочным решениям» (с изм. №1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ст.: 4, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 83, 84, 91 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; - п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.14.3, 15.1 15.5 приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл.2 - п. 3.3, 34,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-ст. 4, 83, 84, 103 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; - п.:3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ст.:4, 5 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; -п.2-9, 13-17, 27-47, 50,52 54-56, 60, 61, 103-115, 392-409 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»; ст. 37 ФЗ № 69- ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; ст. 5-40, 53-88, 91 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»; -приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.