Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» августа 2024 г.
Регистрационный № 14-08-2024-014788

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Жохсогонская средняя общеобразовательная школа имени А. Е. Кулаковского" муниципального района "Таттинский улус" Республики Саха (Якутия)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖОХСОГОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.Е.КУЛАКОВСКОГО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАТТИНСКИЙ УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021400849491 ИНН: 1425001891

Место нахождения объекта защиты:
678660, Респ. Саха /Якутия/, у. Таттинский, с. Боробул, ул. Д.Петрова, влд. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.08.1990
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	463
1.6.	Объем здания, куб. м	1427
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	источник вторичного питания (резервный) на 12В ИМПУЛЬС-2 – 1 шт. аккумулятор BP12 12V17Ah – 1 шт; извещатель пожарный дымовой ИПД 3/1– 42 шт.; световые оповещатели табло «Выход» - 3 шт. указатель выхода светоотражающий «Стрелка» - 22 шт.; план эвакуации светоотражающий -3 шт.; система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа АС 2 – 1 шт.; система дублирующего сигнала на пульт ПЧ Альтоник RS 200-tf – 1 шт. Фонарь ДИК – 10 – 1 шт. Пожарный щит; багор – 1 шт., лопата штыковая – 2 шт., топор – 2 шт., лом – 1 шт., ведро – 4 шт., мешки с песком – 6 шт.; Пожарное полотно ПИРАНТ – 3 шт.; Огнетушители ОП - 4 (з) – АВСЕ – 6 шт.; ГДЗК – EN самоспасатель– 3 шт.;
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
-			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13 таблица 1 СП4.13130.2013 пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4. таблица 1 СП8.13130 пункты 7.1, 8.1 СП4.13130.2013 Пункты 5.2.2, 6.7.15-6.7.16 таблица 6.9 и 6.13 СП2.13130, пункт 5.6.2 СП4.13130.2013 Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП7.13130.2013; СП486.1311500.2020; СП484.1311500; СП485.1311500.2020; пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5 таблица 1, 2 СП3.13130.2009; пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.83 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП10.13130; пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4 таблица 1	Выполняется

		СП8.13130 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП1.13130.2020 Пункты 7.3, 7.5, 7.6 СП4.13130.2013 Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107 глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ Пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413 приложения 1 и 2 Постановление Правительства от 16.09.2020 №1479; пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4 приложения А, Г СП9.13130.2009	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Выполняется	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.