Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» марта 2025 г.

Регистрационный № 14-08-2025-003676



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУ ДО РС(Я) "СШОР им. А.И. Иванова" Общежитие 66 мест

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ ИВАНОВА А.И."

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 1424007072

ОГРН/ОГРНИП: <u>1061424002430</u> Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), у. Сунтарский, с. Сунтар, ул. Октябрьская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде.	ла
п/п		
1.	<u>Характеристика объекта</u>	защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C 1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных
		образовательных организаций,
		специализированных домов
		престарелых и инвалидов
		(неквартирные), больницы,
		спальные корпуса
		образовательных организаций с
		наличием интерната и детских

	организаций
1.4. Высота здания, м	5
1.5. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	612
1.6. Объем здания, куб. м	3110
1.7. Количество этажей	2
1.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро- опасность
1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализацией (в соответствии с нормами пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений и оборудования подлежащие защите АУПТ АУПС») — НПБ110-03. Примерно — контрольный прибор ППК ВЭРС-ПК-16 установлен в помещении; размещение пожарных извещателей выполнено в соответствии с разделом 12 НПБ 88-01. Электропитание пожарной сигнализации осуществляется от аккумулятора 7 А/ч (12 В) и от сети 0,1 (А) встроенного в приемно-контрольный прибор ППК ВЭРС-ПК-16. Здание учреждения оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (п.5.1 таб2 п/п.7 ГНПБ 104-03),система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре обеспечивает подачу звуковых (оповещатель звуковой СРОП Рокот), речевых (передача

		световых си указатели помеще постоянным пребывани НПБ 10 электропи приемно Огнетушител ед. а так	ных текстов) и приналов (световые «Выход») во все ения здания с и или временным тем людей (п.3.1. 04-03) линии птание приборов — контрольных. пь порошковый -13 же существует цит и 13 ед. песка
	_		
2.	(Заполняется, если провод расчетные значения п дополнительных инженер обеспечения допустиме	го риска, проведенная на объект цился расчет пожарного риска. В раздожарного риска, а также комплекс в но-технических и организационных в ого значения уровня пожарного риск тип систем противопожарной защит	деле указываются ыполняемых мероприятий для са, в том числе
	·	Оценка не проводилась	/
3.	(Заполняется самостоятель имуществу третьих лиц	го ущерба имуществу третьих ли вно, исходя из собственной оценки во от пожара, либо приводятся реквизи страхования)	эзможного ущерба
1	I	пожарного риска не проведена	
4.		ении мероприятий по обеспечені ние которых должно обеспечива защиты	_
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Прил. 1* пп. 1,2 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	2.11, 2.12, 2.21, 2.25, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30 СНиП 2.0402-84*	Выполняется

	водоснабжение	«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст.: 63,90 Федеральный закон № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.: 8.1,8.2, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пп. 1.10, 1.14*, 1.27, 1.60*, 1.82,1.93*, 1.94,1.100, 1.104 1.106, 2.31,СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.:5, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 84, 89, 91 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасность» п.п. 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.4, 4.5. 4.5.1,4.5.2, 5.3, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; пп. 1.2-1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общетехнические требования»; п.: 2, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 54, 55, 103, 104, 107, 108, ППР «Правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.: 80, 90 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности». п. 8.1., 8.3, 8.4*, 8.7, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений»;	Выполняется

		п. 2, 17, 26, 48 ППР «правила противопожарного режима в РФ» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	
4.7.	Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.: 5, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 84, 89, 91 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.18, 5.1.19, 5.2, 12.1.1, 12.1.2, 12.2, 12.3, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1,14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.9, 15.10 приложение А.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст. 83, 84, 103 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.: 13.14, 13.14.1, 13.14.3, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9	Выполняется
4.9.	Организационно-	Ст.: 5,6 ФЗ № 123-ФЗ	Выполняется

ехнические мероприятия	«Технический регламент о
по обеспечению пожарной	требованиях пожарной
безопасности объекта	безопасности». п.: 2,3,4,5,6,9,10,11,
защиты и	13,14,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,
противопожарный режим	29,30,31,32,33,35,36,37,41,42,43,48,
	50,51,52,54,55,56,60,65,71,72,337,3
	38,354,356,357,358,360,362,363,366
	,367,372,392,393, 394,397,398,400,4
	02,403,404,406,407,409,410,411,413
	,455, Прил №1. ППР «Правила
	противопожарного режима в РФ»
	(утвержденные ПП РФ №1479 от
	16.09.2020)