Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» июня 2025 г.
Регистрационный № 14-08-2025-008631

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ДЗСООЛ Спутник спальные корпуса 4 шт
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" (С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021401071075 ИНН: 1435123627

Место нахождения объекта защиты:
Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Хатын-Юряхское, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.04.2025
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2049
1.6.	Объем здания, куб. м	10144
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализацияАдресная системаБолидОповещение и управление эвакуацией Речевая РокотПеречень оборудованийС2000-М исп.02 Пульт контроля и управленияшт1С2000-БКИ Блок контроля и индикацииишт1С2000-КДЛ-2И исп.01шт4С2000-КПБ Контрольно-пусковой блокшт4Рокот 4 Прибор управления оповещениемшт4Аккумулятор 2,3Ачшт4ИВЭПР 12/3,5 2х7шт5Аккумулятор 7Ачшт8ДИП-34А 03 Извещатель пожарный дымовойшт52ДИП-34А 04 Извещатель пожарный дымовойшт36С2000-ИП-03 Извещатель пожарный тепловойшт12АС-2-1 акустическая системашт32ЛЮКС-12 Основашт20ЛЮКС-12 Табло Выходшт12ЛЮКС-12 Табло Стрелкашт8ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель ручнойшт1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 м800КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5м1200ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 РЕм205Труба гофрированная ПВХм1700Скоба металлическая d16-17шт1700ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 - Кабель силовойм100С2000-ИПДЛ исп.60 Извещатель линейныйшт8RR-701RS Устройство радиоприемноешт1 RR-701TS-L Устройство радиопередающее шт1ББП РАПАН-20П Источник питанияшт1
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
174472224,43 рублей, исходя из собственной оценки возможного ущерба		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013: п 4.3. табл.1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 4.13130: п.п. 4.1 ,5.2, 8.8 фз 123 ст 62 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 8.1, 8.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п.5.2.6, ст.4 ст87, 134, таб 28, 29 фз 123, сп7 разд.8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, cm 4, 5, 51,52, 53, 54, 55, 89 Ф3123 СП 1, раз 4, 5, СП3,3.4, 3.5, 4.1,4-.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, таб 1, таб 2 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1,7.3, 7.5, 7.6,Ст. 90, ФЗ123	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 -3.5,4.3,5.1,5.4,6,7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2., прил А1 СП 7.13130.2013: п. 8.5 cm 4, 5, 51,52, 53, 54, 55, 84-91 ФЗ 123 СП 1, раз4, 5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6 ст. 4, 73, 64,103	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N1479: п. п. 3-7, 9-16,18, 21- 27, 29-32, 35, 37, 48, 50, 54, 56, 65, 71, 73, 92, 392 -409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.