Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» июня 2025 г.
Регистрационный № 14-08-2025-009536

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Нежилое помещение Лицейский технопарк "Ай-Сатаа"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУНТАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021400835598 ИНН: 1424003303

Место нахождения объекта защиты:
Респ. Саха (Якутия), у. Сунтарский, с. Сунтар, ул. Ленина, д. 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1982
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	744
1.6.	Объем здания, куб. м	2940
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В организации назначено лицо, отвественное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, разработано инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не реже 1 раза в год проводяться практические занятия. В здании вывешено план эвакуации из объекта. Эвакуационные выходы 9 штук, запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает возможность свободно открывать изнутри. Огнетушители 12 штук и имеют порядковый номер. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре обеспечивающее звуковое и речевое сопровождения. Установлен приемно-контрольный охранно-пожарный комплекс Гранит-16. Регламентные работы по техническому обслуживанию и плановопредупредительному

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ремонту пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре выполняется специализированной организацией ИП Степанов Максим Иванович Лицензия №14-Б/00109 от 7 декабря 2016 года по договору в соответствии с п.63 ППР в РФ №390

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Договор-страхования №119/25-06-000574 от 13 марта 2025 года	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Противопожарные расстояния между зданиями соблюдены и подъезды не загромождены	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Наружное противопожарное водоснабжение находиться в 200 метров от здания учебного корпуса и обеспечивается	Выполняется

		согласно договора ПР01 от 17 июня 2023 года	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Обеспечено исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарному емкости.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям», утверждённый приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года №288.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Имеется 2 эвакуационных выходов. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность свободного открывания изнутри. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется Приказ №01-11/03 "О создании добровольной пожарной дружины в объектах лицея-интерната" от 17 мая 2024 года.	Выполняется

		Статья 13 Федерального закона № 69 "О пожарной безопасности" в редакции от 27 декабря 2019 года, Федерального закона № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» с изменениями от 22 февраля 2017г, приказа МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре обеспечивающее звуковое и речевое сопровождения. Установлен приемно-контрольный охранно-пожарный комплекс Гранит-16. Регламентные работы по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре выполняется специализированной организацией ИП Степанов Максим Иванович Лицензия №14-Б/00109 от 7 декабря 2016 года по договору в соответствии с п.63 ППР в РФ №390. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	выполняется СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	безопасности». СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Выполняется 4 123-ФЗ СПЗ обеспечивает безопасность людей и защиту имущества от опасных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	факторов пожара и (или) ограничение его последствий	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.