

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» июля 2025 г.

Регистрационный № 14-08-2025-010389



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Учебно-производственный строительный комплекс ГБПОУ РС(Я) "ЯКСТ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"ЯКУТСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1051402042295

ИНН: 1435156492

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, с. Пригородный, тракт. Покровский 7км, стр. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1337

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	7727
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация: ГРАНИТ 5 - 1 шт. без адресного типа (с устройством вывода сигнала на пульт пожарной охраны); Блок бесперебойного питания - "Рапан-30"-1 шт.; ИПДЛД-11/4р - 8 шт.; Извещатель пожарно-дымовой ИП212-141 - 2 шт.; Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа: -Оповещатель, светозвуковой МАЯК-12КП - 1 шт, Оповещатель пожарный речевой "РОКОТ" "АС-2-1" - 4 шт; Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) "ЛЮКС-12" - 4 шт, ИПР 513-11ИКЗ-А-РЗ - 2 шт., Внутренний противопожарный водопровод: диаметр 50 - 4 шт.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	Оценка не проводилась	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 3977173 руб 20 коп на основании договора страхования АО "СК "Астро-Волга" от 08 августа 2024 года

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений П. 2.12 * приложение 1 * т. 1 * пл. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.1 1, 4.12, 4.13, 4.14, раздела «Общие требования пожарной безопасности» СП 4.13 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 2.04.02-84* «водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.2.1 1., 2.13 т.б., п. 2.26.,2.29. СП 8 ТАБ 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.07.01-89 * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.2.9*., 6.19.,	Выполняется

		<p>приложение 1 * п.2* пл. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 раздела «Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям» СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»;</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы п. 1.5., т.2., 1.6*., 1.8., 1.9., СНиП 2.08.02.02-89* Общественные здания и сооружения Т.6., 1.28., пл. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 раздела «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 7.13 130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы Общественные здания и сооружения 4.2.1, 4.2.1, 4.22, 4.2.3, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3.1, 4.32, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.42, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17 раздела «Общие требования» СП 1.13</p>	Выполняется

		130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пл. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 раздела «Общие требования пожарной безопасности» СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным решениям»; пл. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 раздела «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным решениям»; ст.4, 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 22 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, 4.4.15,	Выполняется

		<p>4.4.16, 4.4.17 раздела «Общие требования» СП 3. 13 130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. СП484.1311500.2020 п.5., 6.6., 1.6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.7, 1.7.2. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Приложение А 1 сп 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.1, 4.22, 4.23, 4.2.4, 4.25, 4.26, 4.2.7, 4.28, 4.2.9 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматической установки пожаротушения и системами пожарной сигнализации требование пожарной безопасности. СП 3. 13130.2009 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.42, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.1.1,4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.1,4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17 раздела «Общие требования» СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной</p>	Выполняется

		<p>защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Приложение А 1 СП 484. Ш 1500.2020 п.5.,6.6., 1.7,2, «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 486.131 1500.2020 4.1.6,4.1.7, 4.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматической установки пожаротушения и системами пожарной сигнализации требование пожарной безопасности. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.,.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(1), 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 286, 288, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 403, 406, 407, 409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам</p>	Выполняется

	противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	--