## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» июля 2025 г.

Регистрационный № 14-08-2025-011018



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад № 4 "Березка" с. Сунтар муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "БЕРЕЗКА" С. СУНТАР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1041401091863 ИНН: 1424006223

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), у. Сунтарский, с. Сунтар, ул. Октябрьская, д. 44, к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.10.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	V			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,			

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций	
1.4.	Высота здания, м	2	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	525	
1.6.	Объем здания, куб. м	1878	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации - 1., система оповещения и управления эвакуацией марки "Гранит - 8" - 1 шт., прямой вывод на пульт МЧС - 1 шт., система оповещения (табло "ВЫХОД") - 5 шт., порошковый огнетушитель - 8 шт., ГДЗК-У - 7 шт., пожарные резервуары - 1 шт. с объемом 75 куб.м.воды	
2.	Оценка пожарного риска, проведенна		
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	Оценка не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Дого	овор страхования № 119/24-06-000519 от 18.06.202 1- страховая сумма 8694836	2 0	
4.	Сведения о выполнении мероприятий по	обеспечению пожарной	

		защиты_	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется (СП 4.13130.2013 (п.4.3- 4.13) ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст. 69-1 №117 ФЗ ( ред. от 10.07.2012)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.5,8.8-8.12, 11.2-11.4) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст. 4, ст, 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется СП 4.13130. 2013 (п.7.1, 8,1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст. 4, ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется СП 4. 13130. 2013 (п 6.6.1, 6.7.10, 6.7.14) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст,4, ст 30, ст 35, ст,87, табл.21,23,24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется СП 8.13130 2020 (п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ(ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст. 84, ст. 89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется СП 4 13130.2013 (п.7.17.3, 7.5, 7.6) ФЗ от 22.07.2008 №123- ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст.90, 91	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Выполняется СП 7. 13130.2013 (п.6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1) СП 8.1313 2020 (п.5.1, 8.4, 10.1, 10.3-10.5)ФЗ от 22.07.2008 №12- ФЗ(ред. от	Выполняется

_			
	сигнализации,	14.07.2022) ч.3 ст.4, ст,54, 55, 56,	
	пожаротушения,	60, 62,63, ст. 83	
	оповещения и управления		
	эвакуацией, внутренний и		
	наружный		
	противопожарные		
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	Выполняется ФЗ от 22.07.2008	Выполняется
	взаимодействие	№123-Ф(ред. от 14.07.2022) ч.3	
	оборудования	ст.4, ст.51,53,54,56,57,58,59,61,62	
	противопожарной защиты	СП 484.1311500.2020	
	с инженерными системами	(п.6.1.1-6.1.3)	
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	Выполняется Постановление	Выполняется
	технические мероприятия	Правительства РФ от 16.09.2020г	
	по обеспечению пожарной	№ 1479 (с изм. от 01.09.2021) п.3.,	
	безопасности объекта	Приказ МЧС России от	
	защиты и	18,11,2021г. №806 приложение 1.3	
	противопожарный режим		