


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» октября 2025 г.

Регистрационный № 14-08-2025-016081



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №3 "Ньургуьун" с.Тойбохой муниципального района "Сунтарский улус(район)" Республики Саха (Якутия)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 3
"НЬУРГУЬУН" С. ТОЙБОХОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СУНТАРСКИЙ
УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1041401091720

ИНН: 1424006142

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), у. Сунтарский, с. Тойбохой, пер. Горбунова, д. 5, к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских

		организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	422
1.6.	Объем здания, куб. м	1308
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация "Гранит-5"-1 шт дымовые пожарные извещатели-25 шт прибор управления СРОП Рокот-1 шт оповещатель речевой -1 шт световое табло "Выход"-7 шт огнетушители-9 шт, пожарный щит-1, договор на обслуживание пожарной емкости-1 экз, план эвакуации-4 шт
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>На объекте в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности, то возможность нанесения ущерба третьим лицам в случае пожара на декларируемом объекте</p>	

исключается. Страхование не проводилось. Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0,00 (ноль) рублей 00 копеек.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями (СП 4.13130.2013(п.4.3-4.13) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред.от 14.07.2022) ч.3ст.4, ст.69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020(п.5.1, 8.5.8-8.12., 11.2-11.4) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) ч.3ст.4., ст.68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013(п.7.1.,8.1) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 14.07.2022) ч.3ст.4., ст.90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (п.6.6.1, 6.7.10., 6.7.14) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4., ст.30, ст.35, ст.87, табл.21,23.24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 8.1313.2020 (п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6) ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4., ст.84., ст.89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (п.7.1-7.3,7.5,7.6), ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4., ст.90,91	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	СП 7.13130.2013 (п.6.1, 8.1, 6.8, 6.9, 6.22),СП 8.1313 2020 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	14.07.2022 (п.5.1, 8.4, 10.1, 10,3-10,5)ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022 ч.3 ст.4., ст.54-56, ст.60,62,63, ст.83	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022 ч.3 ст.4 ст.51,53,54,56,57,58,59,61,62 СП 484.1311500.2020 (п.6.1.1-6.1.3)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г №1479 (с изм. от 01.09.2021) п.3., Приказ МЧС России от 18.11.2021г, №806 приложение 1.3	Выполняется