

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» ноября 2025 г.

Регистрационный № 14-08-2025-018093



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида "Солнышко" муниципального района "Амгинский улус
(район)"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "СОЛНЫШКО"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АМГИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1031400218794

ИНН: 1404003633

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), у. Амгинский, с. Покровка, ул. Ленина, зд. 19, корп. б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2
1.6.	Объем здания, куб. м	5
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система речевого оповещения пожарная (прибор управления оповещением) Рокот - САОП.425541.007РЭ, дата выпуска 08.08.2018г., заводской номер-Ш2409, ОТК №42. Изг: НПО "Сибирский Арсенал - 1шт Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 Паспорт ПАСН.425232.021ПС, Заводские номера 0717072514-0717072533, Дата выпуска 20.07.2017, Изг: ООО "КБ Пожарной Автоматики" -21шт Оповещатель пожарный речевой АС-2-1-паспорт САПО.425541.018-ПС НПО "Сибирский Арсенал"-2шт Табло "ВЫХОД" Люкс-12, Люкс-24, Люкс-220, Люкс-220 РИЗготовитель: ООО «Электротехника и Автоматика»-6шт Огнетушители порошковые ОП-5(3)- АВСЕ- 01. Изготовитель "Ярпожинвест" дата изготовления: 02.2022г. Заводской № 5376636, 5376690-2шт Огнетушители порошковые ОП-5(3)-АВСЕ-01 Изготовитель "Ярпожинвест"</p>

дата изготовления: 01.2022г.

Заводской № 5066540,
5066528-2шт Огнетушители
углекислотный ОУ-1ВСЕ-01
Изготовитель "Ярпожинвест"

дата изготовления: 03.2022г.

Заводской № 348845-1шт
Огнетушители порошковые
ОП-5(3)- АВСЕ- 01.

Изготовитель "Ярпожинвест"

дата изготовления: 07.2025г.

Заводской №
098451,098414,098413,098429,
098430-5шт Прибор приемно-
контрольный охранно-
пожарный Гарант-8 Изг. НПО
"Сибирский арсенал" паспорт
САПО 425519.028ПС дата
выпуска 24.04.2023

Стационарный передатчик Риф

Ринг RR-701TS-L Изг

Альтоника система
безопасности Самоспасатель
фильтрующий

"Газодымозащитный комплект

"ГАРАНТ-2М" (ГДЗК

"ГАРАНТ-2М")Изготовитель:
ООО "Навигатаор-Т", ОТК №3.

ТУ 32.9911.002-77966664-2018

Марка "Универсальный"

соответствует ТР ТС 019/2011

Дата изготовления:

06.06.2024г.-3шт

Самоспасатель фильтрующий

"Газодымозащитный комплект

Зевс ЗОУ Изготовитель:

Зелинский групп «ZEVS»ТУ

2568-031-05795731-01 Дата

изготовления: 01.2022-1шт

Респиратор фильтрующий

(газопылезащитный)

Алина-200АВК FFP2 NR D

Соответствует ТР ТС 019/2011

		<p>ГОСТ 12.4.294-2015 СТО73408097-012-2009-2шт Противопожарное полотно ПП-1-600-1,5x2,0. ФЗ № 123-ФЗ. Дата изготовления январь 2022г. ПП-600-1,5*2,0 0,7А; 21В Производитель: Пожартехстрой-1шт Противопожарное полотно ПП-600-1,5*2,0 0,7А; 21В ФЗ №123-ФЗ Производитель: Стройпожнадзор - 3шт Наружный противопожарный водопровод -200 метров от детского сада.(200куб)-2шт Светодиодный налобный фонарь STERN ООО"Энергрейд"-1шт</p>	
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не имеется			
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные	Глава 16 ФЗ-123 "Технический	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	с..62;ст.68 ФЗ-123 "О требованиях пожарной безопасности"; п.5.2 табл.2СП8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п.1,п.1, ст.90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";п.8.1,8.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.35, ст.58, ст.87 ФЗ-123; п.6.7.1, табл.6.9, п.6.7.10, табл.6.12, п.6.7.12, п.6.7.13, п.6.7.14 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53.,89 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел 7,п.7.13, 7.15, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.84, 91 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 7, табл.2 СП 3.13130.2009. ст.56 ФЗ-123 п.7.2 СП 7.13130.2013. ст.45,61,83,91 ФЗ-123; табл.1п.11, табл.3п.40,42 СП 8.13130.2020.ст.86 ФЗ-123 п.6.1.1, 6.1.7, 7.6 табл.7.1 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Раздел 7, подразделы 7.1,7.2,7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР "Правило противопожарного режима РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) п.:2,3,4,5,9,10,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,26,27, 30,31,32,35,36,43,49,50,52,54,55,56,60,65,71,73 Раздел XIX НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" п.5 30,321,41	Выполняется