

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» ноября 2025 г.

Регистрационный № 14-08-2025-018656



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАХАРИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -ДЕТСКИЙ САД
ИМ.И.Я.ТУКАЙНОВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СУНТАРСКИЙ
УЛУС(РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАХАРИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-
ДЕТСКИЙ САД ИМ. ТУКАЙНОВА И.Я." МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1041401091566

ИНН: 1424006079

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), у. Сунтарский, с. Нахара, ул. Павлова, д. 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1999

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | V |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C3 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования |

| | | детей, профессиональных образовательных организаций | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.4. | Высота здания, м | 2 | | | | | | | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 4 | | | | | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 4 | | | | | | | |
| 1.7. | Количество этажей | 1 | | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Пожарная сигнализация "Гранит-5" 2. Автоматические пожарные извещатели дымовые тип ИП-212-64 3.Огнетушители ОП -4(з) количестве 4 штук 4.Противопожарный емкость 1 шт | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Расчет пожарных рисков не требуется (Постановления Правительства РФ от 16.02.08 №87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию" п. 26 подпункт "м" Положения)</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении выполняется/не | | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, | Сведения о выполнении выполняется/не | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | | перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Выполняется п.4.3. табл.1СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Выполняется п.8.6. СП 8.13130.2009 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Выполняется п. 8.1. СП 4.131130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Выполняется т 21.22№123-ФЗ от 22.07.2008 "Тех. Регламент о требованиях ПБ" | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Выполняется п.4.2.1.; 4.2.6.; 8.1.11; 8.1.19; СП 1.13130.2009№123-ФЗ от 22.07.2008 "Тех.Регламент о требованиях ПБ" | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Выполняется п.7.1.-7.3.,7.5., 7.6. СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Выполняется гл.13 СП 5.13130.2009 "Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическое";СП 3.13130.2009"Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты | Выполняется гл. 14 СП 5.13130.2009 "Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическое" | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Выполняется ст.5; 6 ФЗ №123 от 22.07.2008г. ГОСТ 12.1.004. 91 | Выполняется |