

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» декабря 2025 г.

Регистрационный № 14-08-2025-019450



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алагарская средняя
общеобразовательная школа им. Г. Д. Протодьяконова"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АЛАГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Г. Д.
ПРОТОДЬЯКОНОВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЧУРАПЧИНСКИЙ
УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021400920738

ИНН: 1430007063

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), у. Чурапчинский, с. Чыаппара, ул. Протодьяконова, д. 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.09.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1921
1.6.	Объем здания, куб. м	6021
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	"Гранит-24", предназначен для охраны объекта оборудованного электроконтактными и токопотребляющими пожарными и охранными извещателями. Подключает 24 шлейфа сигнализации с функциями охранных и пожарных. Имеется наличие входов и органов управления оповещения при пожаре. Громкоговоритель настенный "ZABKE". Пожарные краны 2 шт. , находящиеся на территории ОО. Огнетушители ОУ-1-2 , ОП- 5(3) -12, ОП-8(3) - 1. Пожарный резервуар: 2 по 100 кубических метров находятся на территории ОУ рядом с насосным помещением. Наружные пожарные резервуары имеют установленные на них пожарные гидранты, приспособленные для забора воды на случай пожара. Имеется подъездной путь к пожарным резервуарам.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются</p>	

расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Договор страхования №Д-71407020-4.0-2-000066-25 от 08 октября 2025 г. с ПАО СК "Росгосстрах"

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приказ №01-04/03 от 28 июля 2025 года "Об утверждении нового состава добровольной пожарной дружины", Приказ №01-04/04 от 28 июля 2025 г. "О назначении ответственного за электрохозяйство", Приказ №01-04/02 от 28 июля 2025 г. "О назначении ответственного за пожарную безопасность в ОУ", инструкции по пожарной безопасности от 28 июля 2025 г., инструкции по пожарной безопасности для учащихся от 28 июля 2025г., инструкция "О мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории", инструкция "О порядке действий руководителя и работников школы в случае возникновения пожара" от	Выполняется

		28 июля 2025г., порядок действий по обеспечению безопасности и эвакуации при пожаре"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Приказ №01-04/06 "О наружном противопожарном водоснабжении"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Приказ №01-04/07 "О соблюдении проездов и подъездов для пожарной техники"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Приказ №01-04/08 от 28 июля 2025г. "О соблюдении конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Приказ №01-04/09 от 28 июля 2025 г. "Об утверждении порядка действий по обеспечению безопасности и эвакуации при пожаре"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Приказ №01-04/10 от 28 июля 2025 г. "Об обеспечении безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приказ №01-04/11 от 28.07.2025 "О систематической проверке автоматической сигнализации, оповещения и управления эвакуацией"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Приказ №01-04/12 29.07.2025 "О соблюдении размещения противопожарного оборудования, управления им и взаимодействия	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	этого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием для эвакуации людей и тушения пожара"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ №01-04/13 от 28.07.2025	Выполняется