


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Саха  
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«01» апреля 2026 г.

Регистрационный № 14-08-2026-005117



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
объект связи (5-ти этажного здания) г. Якутск филиал Сахателеком (класс ФПО  
Ф4.3)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700198767

ИНН: 7707049388

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	20

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1085
1.6.	Объем здания, куб. м	26756
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка адресной пожарной сигнализации выполнена на базе: «Рубеж-2ОП» Система оповещения и управления эвакуацией выполнена на базе: СОУЭ 3 типа «SONAR RUBEZH» Объект оснащен автоматической системой газового пожаротушения. Объект оснащен порошковыми установки пожаротушения. Объект оснащен системой противодымной защиты. Объект оснащен внутренним противопожарным водопроводом. Для целей наружного пожаротушения применяется пожарный гидрант, расположенный в 150 м от здания Курашова, 22.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Результат оценки пожарного риска здания составляет <math>0,54 \times 10^6</math>, с учетом АПС, СОУЭ, ДУ, АУГПТ.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не осуществлялась			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2, таб. 2, п. 5.10, 8.1, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 4.1, 4.3, 8.1.1 б), 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 57, 58, 59 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.6.1, таб. 6.9 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 7.1.1 СП 1.13130.2020; п. 7.6 СП 52.13330.2016 4.1, 4.2, 4.4, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19, 6.3, 6.4 СП 433.1325800.2019	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90, 108, 118, 119, 120, 121, 122 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, 7.1, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	ст. 54, 55, 56, 61, 62, 86, 91, 102, 103, 104, 105, 106, 107 Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 СП 60.13330.2010;п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, Приложение А СП 484.1311500.2020;п. 3.1, 3.2. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, таб. 1, таб. 2 СП 3.13130.2009;п. 5.3, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 7.1, 7.2, таб. 7.1 и 7.2, Приложение А СП 10.13130.2020;п. 5.2, таб. 2, п. 5.10, 8.1, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13 СП 8.13130.2020;7.1, 7.2, 7.6, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.17 СП 7.13130.20137.1 7.2 7.3 СП 7.13130.2013Стандарт «Системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком». Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения, автономные» (редакция 3) от 23.08.2023 №01/01/259/23;п. 4.1 СП 486.1311500.2020;п. 5.1, 5.2, 5.3, 6.10.1, 9.1.1, 9.5, 10.1.1 СП 485.1311500.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, Приложение А СП 484.1311500.2020;п. 3.1, 3.2. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, таб. 1, таб. 2 СП 3.13130.2009Стандарт «Системы противопожарной защиты ПАО «Ростелеком». Системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения, автономные» (редакция 3) от 23.08.2023 №01/01/259/23п. 4.1 СП 486.1311500.2020;п. 5.1, 5.2, 5.3, 6.10.1, 9.1.1, 9.5, 10.1.1 СП 485.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-	п. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,	Выполняется

<p>технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 71, 73, 362, 363, 364, 366, 367, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 413, Приложение №1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	
--	--	--