Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2023 г.

Регистрационный № 15-08-2023-017999

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021500578880 ИНН: 1501008612

Место нахождения объекта защиты:

362026, Респ Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, пр-д Лечебный, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1787
1.6.	Объем здания, куб. м	19305
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты: АПС, СОУЭ 3 типа, РСПИ, РИП-12, С-200М "Орион ПРО", ПК, ПГ-5 шт., ПВ-4 шт.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 4.1, 4.3 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; пункты 5.1, 8.1.2.8 СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"; Не выполняется пункт 12 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статьи 62, 68 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 49, 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Не выполняется - пункт 48 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 71 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; пункт 8.1 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	пункты 8.1.1.1-8.1.1.4, 8.1.2.2, 8.1.2.4 СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"; Не выполняется -	Не выполняется

	опасности	пункт 8.1.2.7 СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования";	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 8.1.4.3 - 8.1.4.5, 8.1.4.8, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.2.4, 8.2.2.5, 8.2.2.7, 8.2.2.10, 8.2.3.1 СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"; пункты 4.1.1, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.6, 9.1.1 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5-7.8, 7.10-7.16 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 5.10 - 5.18, 6.1.1- 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2, 11, 6.2.14, 6.6.18, 6.6.36, 7.2.2 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты"; пункты 4.4, 4.5, 4.8 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации"; Не выполняются пункты 48, 51 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об	Не выполняется

		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 5.1 - 5.6, 5.21, 6.1.1- 6.1.4, 6.3.1- 6.3.4, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 3-5,6, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 27, 30, 48, 49, 54-56, 60, 66, 67, 69, 71, 73, 392-407, 409-413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; статьи 5, 48-51, 53 - 58, 60, 62, 64, 68, 69, 76, 78- 82, 84, 85, 87-91, 103, 105, 123, 134, 137 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Не выполняются - пункты 9, 12, 13, 16, 17, 26 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; статьи 6, 52, 59, 61, 83 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.