Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» декабря 2023 г.

Регистрационный № 15-08-2023-023349

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

филиал публичного акционерного общества «Россети» Северо-Кавказское предприятие магистральных электрических сетей «ПС 500 кВ Алания»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701893336 ИНН: 4716016979

Место нахождения объекта защиты:

Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.09.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2657

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	42828
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А-03; - извещатели пожарные тепловые максималь но-дифференцированные адресно-аналоговые С200-ИП-03; - извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3АМ; - оповещатели свето-звуковые Маяк-24-КПМ; 1. Внутреннее противопожарное водоснабжение здания СПЗ включает в себя внутреннее ручное пожаротушение из пожарных кранов диаметром 65 мм, внутренняя сеть противопожарного водопровода из стальных элетросварных труб диаметрами 76х3,0 и 108х3,0. Предусмотрено два ввода диаметром 100 мм от кольцевой внутриплощадочной сети противопожарного водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 110х6,6 ГОСТ 18599-2001. На каждом вводе установлены задвижка, спускной кран для опорожнения сети. 2. Наружные сети противопожарного

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			водопровода. Организована кольцевая внутриплощадочная сеть противопожарного водопровода. На ПС организуется водозабор с подземных источников, состоящий из двух артезианских скважин (1 скважина эксплуатационная, 1 - резервная). Проектный дебит каждой скважины 25 $м^3$/ч. Запас воды для пожаротушения хранится в резервуарах противопожарного запаса. Количество резервуаров противопожарного запаса воды принято 2 и в каждом из них хранится не менее 50% объема воды на пожаротушение. В каждом резервуаре хранится 512,5 $м^3$ воды. Заполнение пожарных резервуаров производится из скважины с расходом 25 $м^3$/ч. Для забора воды из пожарных резервуаров и подачи ее с требуемым напором в кольцевую внутриплощадочную сеть противопожарного водопровода предусматривается насосная станция автоматического пожаротушения производительностью 450 $м^3$/ч, напором 70 м. Наружое пожаротушение зданий ПС осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода. Кольцевая внутриплощадочная сеть

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарного водопровода (В2) выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001 «технических» диаметром 315×18,7 и 110х6,6.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.11, 6.14	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.11, 6.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	СП 4.13130.2013 п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.11, 6.14 СП 2.13130.2020 п. 1.1, 1.2, 3.1-3.25, 4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	конструктивной пожарной опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4,	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 п. 1.1, 3.1-3.33, 4, 5.1-5.22, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, СП 3.13130.2009 п. 1.1, 1.2, 2.1-2.7, 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5, 6, 7 СП 485.1311500.2020 6.4, 6.7, 9.1-9.16 СП 10.13130.2020 п. 1.1, 1.2, 4.1-4.6, 6.1, 6.2, 7.1-7.16 СП 8.13130.2020 п.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.6	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п. 1.1, 3.1-3.33, 4, 5.1-5.22, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, СП 3.13130.2009 п. 1.1, 1.2, 2.1-2.7, 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5, 6, 7 СП 485.1311500.2020 п. 6.4, 6.7, 9.1-9.16 СП 10.13130.2020 п. 1.1, 1.2, 4.1-4.6, 6.1, 6.2, 7.1-7.16	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ п.1.1-1.8, 2.1-2.4, 3.1-3.8, 4	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.