

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций	
1.4.	Высота здания, м	7	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4548	
1.6.	Объем здания, куб. м	554	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Гранит 16 1 ПВ 100 куб.м БРО «Орфей» 3 тип 1 ПВ	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00(ноль) рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение № 1* п.1*	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62, ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.2.13, п.9.27, п.9.28, п.9.29, п.9.30	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч. 1 ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение № 1* п.2*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57-59, ст.69, таблица 21-23 ст. 87, ст.88, ст. 137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 1.12, 1.14*, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.17, п.5.18, п.5.19, п.7.1, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.9, п.7.11, п.7.12*, п.7.15, п.7.20, п.7.21 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.13, п.15 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.82. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.8	Не выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53, ст.89,ст.134 таблицы 28-29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.9*, 6.10*, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15*, 6.17, 6.18*, 6.19, 6.20*, 6.22, 6.25*, 6.26*, 6.27, 6.29, 6.31*, 6.32*, 6.34*, 6.35. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.14, п.17(а), п.23, п.26, п.27 (а), п.28, п.31, п.36, п.37. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п. 16(д), п.17 (б); п. 27 (д) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.16, п. 6.28*, п.6.30*,	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 76, ст. 90 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.1, п.8.3*, п.8.9, п.8.14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.16 (г); п.17 (а); п.18, п.50. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.48	Не выполняется

		СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.4*, п. 8.5, п. 8.11 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 76	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.83, ст.84, ст.86, ст.103 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3, п. 8 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.37, п.48,п.55 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.54,	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ч.4, ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками	Выполняется

	пожара и ограничение его развития	пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.15	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004 – 91 п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, раздел 2 п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, раздел 3 п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, раздел 4 приложение 1,2, п.1, п.2, п.3, приложение 3, п.4, п.5, приложение 5, приложение 7. ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные» раздел 9.3.9 Приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 «Об определении порядка, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п.2, п.3, п.7, п.8, п.9, п.22 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.2, п.2(1), п.3, п.4, п.8, п.9, п.10, п.11, п.14, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.26, п.27, п.30, п.3, п.32, п.34, п. 35, п.36, п.37, п.49, п.50, п.54, п.55, п.60, п.65, п.67, п.71, п.72, п.73, п.395, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.409, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима	Не выполняется

		в Российской Федерации » п.5, п.12, п.25, п.43, п.48	
--	--	---	--