

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Северная
Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» марта 2024 г.

Регистрационный № 15-08-2024-003199



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа ст.Павлодольская Республики Северная Осетия – Алания Моздокского района

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Я. ФИЛЬКО СТАНИЦЫ ПАВЛОДОЛЬСКОЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021500921067

ИНН: 1510009355

Место нахождения объекта защиты:

363731, Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский, ст-ца Павлодольская, ул Моздокская, Строение 201

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.03.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

		детей, профессиональных образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	8	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	494	
1.6.	Объем здания, куб. м	7030	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППКОП – «Гранит-24» СОУЭ – «ТАМДЕМ-2М»	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Ущерб имуществу третьих лиц в результате пожара не будет нанесен.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные	2.07.01- 89* пр1* п.1*	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62, ст.68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Не выполняется Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» СНиП 2.04.02-84* п.2.13	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч. 1 ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СНиП 2.07.01.-89* пр1* п.2*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Стр.57-59,ст.69, таб.21-23, ст.87, ст.88, ст.137 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.15. СП2.13130.2013. раздел 6, таб.6,9 СП4.13130.2013. раздел 5.6, п. 5.6.2., 5.6.4. Не выполняется СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.3, п.5.18. СП 2.13130.2020 п.5.4.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53, ст.89, ст. 134, таблицы 28-29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП-1.13130.2020 года п. 4., 4.2.7., 4.2.9., 4.2.20., 4.2.21., 4.2.22., 4.2.24., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.11., 4.3.12.,4.4.2., 4.4.3.,	Выполняется

		4.4.4.,4.4.6.,4.4.9.,7.12. Не выполняется СП-1.13130.2020 года п. 4.2.19., 4.2.20., 4.2.24., 4.3.3., 4.3.4., 4.2.25., 4.3.5., 4.3.6., 4.4.4., 4.4.2., 4.4.12., 4.4.1., 4,2,21, 4.2.27.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ст. 90 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.7.1., п.7.3. Не выполняется СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.4, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » СП-4. 13130.2020г п.7.6.,п.7.7., п.7.8., п.7.10., п.7.12., п.7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 01. 09. 2021 года №1464 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.3., п.8. Федеральный закон № 123 ст.83, ст.84, ст.86, ст.103	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Ч.4.,ч.7.ст.83. Федерального закона №123 Постановление Правительства РФ от 01. 09. 2021 года №1464 п. 15	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Приказ МЧС России от 18.11.2011 № 806, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации »раздел № 1, №18 .</p> <p>п.395.,п.4,п.5.,п.9.,п.10.,п.11.,п.13., п.14, п.15, п.16, п.17»а», п.18, п.21, п.23, п.25., п.26.,п.27.,п.28.,п.30.,п.32.,п.33.,п.34.,п.35.,п.36.,п.37.,п.48.,п.49.,п.55.,п.56.,п.60.,п.63.,п.88.,п.89.,п.90.,п.91.,п.92. Не выполняется Ч.1, ст.76, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации « п.17 п.п. "б», п.12.</p>	Выполняется