

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Северная  
Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» мая 2024 г.

Регистрационный № 15-08-2024-007573



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Общество ограниченной ответственностью "Турбаза Ростсельмаш"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБАЗА  
РОСТСЕЛЬМАШ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021500892588

ИНН: 1508002970

Место нахождения объекта защиты:

**Респ Северная Осетия - Алания, р-н Ирафский, с Стур-Дигора**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.05.1997**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |                                                                                                                     |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра                                                                                                  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | III                                                                                                                 |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1                                                                                                                  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.  | Высота здания, м                                        | 15                                                                                                                  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 590                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                     | 3400                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Количество этажей                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | АН повышенная взрывопожаро-опасность                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС, СОУЭ,, АУПТ                                                                                                                                                                             |                                                  |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Не проводилась                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Оценка не проводилась                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <b>4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                 | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».                                                                                     | Выполняется                                      |
| 4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наружное противопожарное                                                                                                                                                                                 | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.                                                                                                                                             | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | водоснабжение                                                                                                                                                                              | Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (Пункт 12.1. , 8.9. 8.8.) Статья62. Источники противопожарного водоснабжения                                                                                                                          |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                                                                                    | СП 4.13130.2013 Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям                                                                                                                                                                                                   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                                                            | СП 2.13130.2012 Таблица 6.1<br>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                                                                      | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                                                       | СП 1.13130.2020 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»                                                                                                                                                                                               | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                          | «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям ред. от 09.12.2010 СП 4.13130.2013 Приказ МЧС РФ от 31.03.2011 № 156                                                                   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требований Пожарной безопасности» (пункты 1.2.3 и тд.)<br>СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие                                                                                                                                                    | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.                                                                                                                                                                                                                                            | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | <p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Установки противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматичесеи. Нормы и правила проектирования»</p> |                    |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>                                                                                  | <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации 1479 от 16.09.2020</p>                                                        | <p>Выполняется</p> |