Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«01» августа 2024 г.

Регистрационный № 15-08-2024-012776



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕЙНАЯ МЕДЕЦИНА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА"'

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 1513040427

ОГРН/ОГРНИП: <u>1131513001531</u>

Место нахождения объекта защиты:

362048, Респ Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, пр-кт Доватора, Дом 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.02.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

			орга	анизаций	
1.4.	Высота здания, м			8	
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		511	
1.6.	Объем здания, куб. м			5329	
1.7.	Количество этажей			3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Н	е имеет	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вн противопожарные водопро	ащиты, пожарной ения, оповещения и утренний и наружный	противоді Наружное п	ОУЭ, Система ымной защиты, противопожарное снабжение	
3.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка не проводилась Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты докум страхования)					
		не имеет			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объек защиты				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, вй, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между	п. 4.1-4.6, 4.11-4.19 4.13130.2013, ст. 88	•	Выполняется	

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 ФЗ № 123, п 4 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ № 123	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57, 58 ФЗ № 123, п. 4.1-4.4, 4.16-4.19 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	4.1.2-4.1.5, 4.2.1-4.2.22, 4.3.6-4.3.12, 4.4.1-4.4.13 СП 1.13130.2020, п. 27-29 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации", ст. 53 ФЗ № 123	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123, п. 7, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.51, 54-62 ФЗ № 123, п. 4.1-4.7 СП 486.1311500.2020, п. 6.1.4-6.1.11, 6.2.1-6.2.3 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	ст.51, 56, 60-62 ФЗ № 123, п. 4.1-4.7 СП 486.1311500.2020, 6.1.46.1.11, 6.2.1-6.2.3 СП 10.13130.2020, п. 4.1-4.5, 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2,	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	8.5 СП 7.13130.2013	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5, 48, 49 ФЗ № 123, п. 1-5, 9-14, 16-18, 23-32, 35-37, 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации", п. 1-27Приказ МЧС № 806	Выполняется