

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Северная
Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» сентября 2024 г.

Регистрационный № 15-08-2024-016492



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ПРИГОРОДНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1" ПРИГОРОДНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021500980027

ИНН: 1512009801

Место нахождения объекта защиты:

363121, Респ Северная Осетия - Алания, р-н Пригородный, с Ногир, ул Ромашки,
Домовладение 88

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.04.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с

		расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях						
1.4.	Высота здания, м	14						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1577						
1.6.	Объем здания, куб. м	9936						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией, внутренние противопожарные водопроводы						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб для третьих лиц по местным расчетам составляет 100 тыс. руб.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 4.3 таб.1, 4.4, 4.5, 4.11, 4.12,4.15,4.17 Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 69 п1 таб.11,2,3,9,11	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 62 ,68 п.7 таб.8,13,14,16,17 СП 8.13130.2009 свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением №1) п. №4.1,4.2,4.3,4.5,5.2 таб. 2,5.3, прим. 2, 8.8,8.9,8.10 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1,8.3,8.6,8.7,8.8,8.9 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.71 Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 67 п.1 ч.1, п.6,8 ч.1, ст. 90 п. 1.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 4.2,5.1,5.2,5.3. 3,5.3.4,6.7.15,6.9,6.13,6.7.17 СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п. 4.17,4.19,5.1.2,5.6.2,5.6.4 Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 29,30,87,88 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.13,15,24,25</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5,4.1.6,4.2. 3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.8,4.2.9,4.2.10, 4.2.13,4.2.14,4.2.15,4.2.16,4.2.18,4.2. .19,4.2.20,4.2.21,4.2.22,4.3.1,4.3.2,4. 3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.3.8,4.3.1 2,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4. 4.7,4.4.9,7.1.1,7.1.3,7.1.5, таб. 6.7.12.1, т.6,7.12.2,7.12.3, 7.12.6,7.12.7,7.12.12,7.12.16 Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 53,89 п.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.8,23,24,25,26,27,28,29,31,36,37</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1,7.2,7.3,7.4,7.7,7.1 0,7.11,7.12,7.13,7.14,8.6,8.7,8.8,8.9 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.17,37,26,47,48,49,50,71,72 Федеральный закон от 22.08.2008</p>	Выполняется

		№123-ФЗ: ст. 90 п. 1,2. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" ст. 22	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.1,5.4,5.8,5.20,6.1.1,6.1.5,6.2.1,6.3.1,6.3.4,6.6.16, таб. 2,6.6.27,6.6.38, прил. А. п. А 1 таб. А1: п. 14 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,4.2,4.4,4.6,4.7,4.8,5.1,5.4,5.5, раздел 6 таб. 1, раздел 7 таб. 2 п.14 Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 54 п. 1,2. ст. 83 п.1,3,4,6,7,8,9. ст. 84 п. 1,2,3,7,11 ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.10,37,54,55	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,63 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» прил. А. п.А1 таб. А1: п.14 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" раздел 6 таб. 1, раздел 7 таб. 2 п.14 ППР в РФ (Постановление	Выполняется

		Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.14,23,24,26,25,29,47	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. ;1479) п.2,3,4,5,6,8,12,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27,31,32,34,35,36,37,47,48,49,54,55,392,393,394,395,397,398,399,400,403,404,406,407,409 Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ: ст. 5,6,8,9,12,13,18,19,27,49,50,52,53,54,60,61,62,63,69	Выполняется