Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«24» декабря 2024 г. Регистрационный № 15-08-2024-022170



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ №3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ №3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021500980709

ИНН: 1512009199

Место нахождения объекта защиты:

Респ Северная Осетия - Алания, р-н Пригородный, с Ногир

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12 10 1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	4	

1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		134
1.6.	Объем здания, куб. м			1651
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, внупротивопожарные водопрог	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	система вен ВПВ, Н	астично, СОУЭ, нтиляции АУПТ. ППВ, СПДЗ - утствуют
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
		Не проводилась		
3.	Оценка возможном (Заполняется самостоятель имуществу третьих лиц		ной оценки во	эзможного ущерба
4.	Свеления о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	
4.	безопасности, выполне			_
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, й, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 Федеральной 22.07.2008 №123-ФЗ "Терегламент о требования безопасности" пункт	Гехнический ях пожарной	Выполняется

	Наружное противопожарное водоснабжение	4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" п. 8.5 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6 ст.63, п.1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 71 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации" п. 8.1, 8.3, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничения распространения пожара на объектах защиты, требования к конструктивным решениям"	Выполняется
	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	раз.4, п.4.17, 4.20, раз. 5, п.5.2.1, 5.6.4, 7.1-7.4, 7.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничения распространения пожара на объектах защиты, требования к конструктивным решениям" ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.7.1 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	4.1.1-4.1.3, 4.2.1-4.2.10, 4.3.1-4.3.4,	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	4.4.2, 4.4.4, 4.4.7, 7.2.1, 7.2.3 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы" ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 23 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.7.1-7.7, 7.10 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.5-4.8 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,		Выполняется

	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	ст. Федерального закона от	Выполняется
	технические мероприятия	22.07.2008 №123-ФЗ "Технический	
	по обеспечению пожарной	регламент о требованиях пожарной	
	безопасности объекта	безопасности" п. 2-6, 8-18, 21-30,	
	защиты и	32-39, 41-45, 48-52, 60, 392-409	
	противопожарный режим	постановления Правительства РФ	
		от 16.09.2020 №1479 "Об	
		утверждении Правил	
		противопожарном режиме в	
		Российской Федерации" п. 1-27	
		Приказ МЧС России от 18 ноября	
		2021 №806 " Об определении	
		Порядка, видов, сроков, обучения	
		лиц, осуществляющих трудовую	
		деятельность в организациях, по	
		программам противопожарного	
		инструктажа, требований к	
		содержанию указанных программ и	
		категорий лиц, проходящих	
		обучение по дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности.	