Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» марта 2025 г.

Регистрационный № 15-08-2025-003533

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 7 Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 7 Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021500920594 ИНН: 1510010576

Место нахождения объекта защиты:

363753, Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский, г Моздок, пл 50 лет Октября, Владение 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.04.1938

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | | спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 542 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1735 |
| 1.7. | Количество этажей | -1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС аналоговая; СОУЭ 3 типа; ППК «Тандем 2 М» |

| | |
|---|---|
| 2. | **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Расчет пожарного риска не проводился. | |
| 3. | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| 0 (ноль) рублей 00 копеек | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | защиты | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение № 1* п.1*; СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.13; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.5.2 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ № 123 от.22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1* п.2; СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 | Не выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | N 1479 "Об утверждении Правил п ротивопожарного режима в Российской Федерации» п.71 абз.4 | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.57-59, таблица 21-24, ст.87-88, ст.137; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.12, п. 1.14*, п. 1.82; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.17, п.5.18, п.5.19, п.7.1, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.8, п.7.9, п.7.11, п.7.12*, п.7.15, п.7.20, п.7.21; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»» п 6.7.1 таблица 6.9; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1,п.5.1.2, п.5.2.6; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации » п.13, п.15 _____ СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.6.9.4.1, п.6.9.5.2 | Не выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении | ФЗ № 123 от.22.07.2008 г. «Технический регламент о | Не выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | пожара, эвакуационные пути и выходы | требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.93*; СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.12*, п.6.13*, п.6.15*,п.6.17, п. 6.25*, п.6.26*, п.6.27,п.6.28* СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.9, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.7, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.2.4.<br>_____<br>СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.16; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.1.4. | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ФЗ № 123 от.22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.4, ст.90; СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.4*, п.8.5; СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, п.7.5, п.7.8, п.7.13, п.7.16. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, | Постановление Правительства РФ от 01.09.2021года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3, п. 8 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ч.4, ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.15 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.2, п.3, п.5, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12, 13, п.14, п.16 (а), п.16 (б), п.16 (д), п.16 (е), п.16 (л), п.16 (н), п.16 (о), п.18, п.21, п.22, п.23, п.25, п.26, п.27(а), п.27(б), п.27(в), п.27(е), п.27(г), п.27(д), п.28, п.30, п.31, п.32, п.34, п.35 (а), п.35 (б),п.35 (в), п.35 (г), п.35 (д), п.35 (е), п.35 (ж), п.35 (з), п.35 (и), п.36, п.37, п.43. п.48, п.54, п.55, п.56, п.60, п. 65, п.71 абз.1, п.71 абз2, п.71 абз. 3, п.73, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.409 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»п. 1 — п. 27 приложения 1; ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» раздел 9.3 | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.