Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» октября 2025 г. Регистрационный № 15-08-2025-016525



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Офисное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Джериев Сергей Дмитриевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 322150000024397

<u> 150000024397</u> ИНН: <u>150102104363</u>

Место нахождения объекта защиты:

Респ Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, ул Кирова

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.04.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов		
		управления учреждений,		
		проектно-конструкторских		
		организаций, информационных		
		и редакционно-издательских		
		организаций, научных		
		организаций, банков, контор,		
		офисов		
1.4.	Высота здания, м	24		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1275		

	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м			4847	
1.7.	Количество этажей	Количество этажей		4	
1.8.	Категория наружных устано	е имеет			
	опасности, категория здани	й, сооружений по			
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
	складского назначения)				
1.9.	1	_	АΠ	С, СОУЭ	
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной			
	сигнализации, пожаротуше				
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный			
	противопожарные водопров	воды)			
	1			_	
2.	-	<u>го риска, проведенна</u>			
	(Заполняется, если провод				
	_	южарного риска, а такжо			
	дополнительных инженер	•			
	-	ого значения уровня пох			
	перечень и	тип систем противопожа	арной защиті	91)	
		не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара				
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов				
		страхования)			
	i	не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной				
	безопасности, выполне	-	<u>обеспечива</u>	<u>гься на объекте</u>	
		<u>защиты</u>		-	
	Наименование	Реквизиты нормативны	-	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных д		выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопа		выполняется/не	
		перечень статей (частей	•	выполняется	
		устанавливающих тр			
		пожарной безопасност	и к объекту		
		защиты			
	Противопожарные	пункты 4.1, 4.3-4.6, 4.11	1, 4.12, 4.16,	Выполняется	
4.1.	I F				
4.1.	расстояния между	4.19,, Таблица 1 СП 4.	13130.2013		
4.1.	1 1	4.19,, Таблица 1 СП 4. Системы противопо			
4.1.	расстояния между		эжарной		

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 68 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 8.13130.2020 Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статья 57 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.9-4.2.19, 4.2.22, 4.3.1-4.3.6, 4.4.1-4.4.4 СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункты 7.1-7.14, 7.16, 7.17 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется

4.7.	Системы	статьи 51, 54, 56-62 федерального	Выполняется
/.	противопожарной защиты	закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Domonincica
	(системы противодымной	"Технический регламент о	
	защиты, пожарной	требованиях пожарной	
	сигнализации,	безопасности", СП	
	пожаротушения,	486.1311500.2020 Системы	
	1 * *	противопожарной защиты.	
	оповещения и управления	1	
	эвакуацией, внутренний и	Перечень зданий, сооружений,	
	наружный	помещений и оборудования,	
	противопожарные	подлежащих защите	
	водопроводы)	автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности	
4.8.	Размещение, управление и	статьи 51, -56, 60-62 федерального	Выполняется
	взаимодействие	закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	
	оборудования	"Технический регламент о	
	противопожарной защиты	требованиях пожарной	
	с инженерными системами	безопасности", СП	
	зданий и оборудованием,	486.1311500.2020 Системы	
	работа которого	противопожарной защиты.	
	направлена на	Перечень зданий, сооружений,	
	обеспечение безопасной	помещений и оборудования,	
	эвакуации людей, тушение	подлежащих защите	
	пожара и ограничение его	автоматическими установками	
	развития	пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности	
4.9.	Организационно-	статьи 5, 48, федерального закона	Выполняется
1.7.	технические мероприятия	от 22.07.2008 №123-ФЗ	DDIIIO/IIIDIC10/I
	по обеспечению пожарной	"Технический регламент о	
	безопасности объекта	требованиях пожарной	
		безопасности", постановление	
	Защиты и	Правительства РФ от 16.09.2020	
	противопожарный режим	-	
		№1479 "Об утверждении Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации"	