

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Северная
Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» декабря 2025 г.

Регистрационный № 15-08-2025-021137



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Моздокская нефтебаза ООО "Мегаком"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренных федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1101511000117

ИНН: 1511018426

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Северная Осетия - Алания, р-н. Моздокский, г. Моздок, ул. Гагарина, зд. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1954

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	175

1.6.	Объем здания, куб. м	745
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС Р3-Рубеж-2ОП; СОУЭ 2-го типа; 4 гидранта К-150; 2 пожарных водоема V по 15м3, 2 пожарных водоема V по 130м3, 1 пожарный водоем V 400м3
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Договор страхования №432-584-440977/24-ОС ответственности за причинения вреда третьим лицам в результате пожара от 31 марта 2024 г. заключен с организацией СПАО "Ингосстрах", на сумму 20000000 рублей. Срок действия договора 1 год. Договор страхования №432-584-440974/24-ОС ответственности за причинения вреда третьим лицам в результате пожара от 31 марта 2024 г. заключен с организацией СПАО "Ингосстрах", на сумму 20000000 рублей. Срок действия договора 1 год. Договор страхования №432-584-440989/24-ОС ответственности за причинения вреда третьим лицам в результате пожара от 31 марта 2024 г. заключен с организацией СПАО "Ингосстрах", на сумму 20000000 рублей. Срок действия договора 1 год.		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 70, табл. 12,14; СНиП 2.11.03-93: п. 2.1 табл.2, п. 2.5 табл.3, п. 2.7 табл.4, п. 3.2 табл. 6, п. 3.3; СП 155.13130.2014(с изм. №1,2): п. 6.1 табл. 2, п. 6.5 табл.3, п. 6.6, п. 6.7 табл. 4, п.7.2 табл.6, п.7.3; СНиП 2.07.01-89*: приложение 1*, п. 1*,табл. 1*; СП 4.13130.2013(с изм. №3): п. 6.1.2. табл. 3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.62, ч.1; ст.68, ч.2, п.1, п.3; СНиП 2.11.03-93: п.8.8, п. 8.9, п. 8.10; СП 155.13130.2014(с изм. №1,2): п. 13.2.9,п. 13.2.10, п.13.2.11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.11.03-93: п. 2.16; СП 155.13130.2014(с изм. №1,2): п. 6.16; СНиП 2.07.01-89*: приложение 1*, п. 2*; СП 4.13130.2013(с изм. №3): п. 7.1, п. 8.2.1, п. 8.2.3, п.п.8.2.5-8.2.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.11.03-93: п. 1.4; СП 155.13130.2014(с изм. №1,2): п. 5.3, п. 5.4, п.10.1, п. 10.8; СП 2.13130.2020: п. 6.1.1, табл. 6.1, п.6.2.1 табл.6.3, п. 6.6.1 табл. 6.9; СНиП 21-01-97*: п. 4.1, п.4.3; СП 4.13130.2013(с изм. №3): п. 6.2.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53; СНиП 21-01-97*: п. 6.9, п. 6.16, п.	Выполняется

		6.17, п. 6.27; СП 1.13130.2020(с изм. №2): п. 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.п.4.3.2 - 4.3.4, п.8.2.10, табл. 16, п.8.2.11, табл 17	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90.ч. 1 п. 1, п. 3; СП 4.13130.2013(с изм. №3): п. 7.1 ; СНиП 2.11.03-93: п. 2.16; СП 155.13130.2014(с изм. №1,2): п. 6.16 , п. 13.2.21	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 2, п.3 прил №1, 2, 3, п.8 прил №5; СП 3.13130.2009: п. п. 3.3- 3.5, п. 4.4, п. 5.1, п. 5.3, п. 6 табл. 1, 7 табл.2.; СП 484.1311500.2020: п. 6.1, п.п.6.2.1-6.2.3, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.12; СНиП 2.11.03-93: п. 9.5; СП 155.13130.2014(с изм. №1,2): п. 13.1.2, п. 13.2.7, п. 13.2.9,п. 13.2.10, п.13.2.11	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, ст.54, ст.60, ст.62, ст.83, ст.84, ст.91, ст.103; СП 484.1311500.2020: п.п. 6.6.1-6.6.6, п. 6.6.15 табл. 1, п. 6.6.16 табл.2, п. 6.6.27; СП 155.13130.2014(с изм. №1,2): п. 12.1, п. 13.1	Выполняется

4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверженные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п. п. 2-4, 10-17, 19, 23, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 78, 121-132, 265- 288, 297-298, 392-413. Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" прил. №№ 1, 2, 3.</p>	Выполняется
------	---	---	-------------