

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Северная
Осетия-Алания

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» апреля 2026 г.

Регистрационный № 15-08-2026-006220



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Магазин Океан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Дзодзаев Рустам Тотразович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 314151325400034

ИНН: 150301871824

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, д. 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.11.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1242
1.6.	Объем здания, куб. м	20521
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		-Пожарной сигнализации адресного типа - Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст.69 п 1 таб. 11. СП 4.13130.2013: п.№ 4.3 таб. 1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 4.19, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.5.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст.68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013: п. 8.1, 8.6, 8.7,	Выполняется

	пожарной техники	8.8, 8.9, 8.10. ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479): п. 49, 71, 72. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008: ст. 67 п. 1 ч 2, 6, 8 ч 1.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130. 2020: п.№ 4.8, 5.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 6, 6.7.19 СП4.13130.2013: п 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6. СП 7.13130.2013: п. 5.2. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008: ст. 29, 30, 31, 57, 58, 87 п. 1, 2 таб. 21, 6 таб. 22, 8, ППР в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)п. 13, 15, 25.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п..4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 5.1.1,5.1.2, 5.1.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ: ст.53,89 п. 1, 2, 3.1, 6.4, 7, 8, 10. ППР РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 23, 25, 27, 29, 31.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. ППР в РФ(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479): п. 26, 48, 49. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008: ст. 90 п. 1. Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст. 22	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 484.1311500.2020: Приложение А: п. А.1, А.4, А,6, А.9, А.10 таблица 1 п. 9. СП 3.13130.2009: п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.6, 4.7, 4.8,	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.1, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 6 таб. 1 и раздел 7 таб. 2 п.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ст.54, 83 п. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ст. 84, 103. ППР РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479): п. 10, 37, 48, 49, 54, 55, 56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 63. СП 484.1311500.2020: Приложение А: п. А.1, А.4, А.6, А.9, А.10 таблица 1 п. 9 СП 3.13130.2009 раздел 6 таб. 1, раздел 7 таб. 2. п.14.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 63. ППР в РФ (Постановление ППР Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»): п. 2; п.3; п.4; п.10; п.11; п.12; п.14; п. 15; п. 16; п.19; п. 23; п. 24; п.26; п.27; п. 32; п. 34; п. 35; п. 36; п. 37; п.41; п. 42; п. 48; п. 49; п. 54; п. 60; п. 77; п. 103, п. 104, п. 107, п. 121; п. 123; п. 125; п. 128; п. 131; п. 160; п. 286; п. 287; п. 288; п. 297; п. 298; п. 373; п. 374; п. 375; п. 377; п. 378; п. 379; п. 380; п. 381; п. 382; п. 383; п. 384; п. 385; п. 387, п. 389, п. 390, п. 391, п. 392, п. 393; п. 394; п. 395;	Выполняется

п. 396; п. 397; п. 398; п. 399; п. 402;
п. 403; п. 404 п.405; п. 406; п. 407;
п.409; п. 410; п. 411; п. 412; п.413.

ГОСТ Р 59641-2021.

Национальный стандарт
Российской Федерации. Средства
противопожарной защиты зданий и
сооружений. Средства первичные
пожаротушения. Руководство по
размещению, техническому
обслуживанию и ремонту. Методы
испытаний на работоспособность
П. 4.1, п. 4.2, п. 4.5; п. 4.6, п. 4.8, п.
4.9, п. 4.13; п. 4.14, п. 4.15, п. 4.16,
п. 4.21, п. 5.1.1; п. 5.1.7; п. 5.1.9, п.
5.1.11.1; п. 5.1.14; п. 5.2.1. Приказ
МЧС России от 18.11.2021 г. № 806
«Об определении порядка, видов,
сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»
Пункт 2