Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» мая 2022 г.

Регистрационный № 16-08-2022-005609

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углублённым изучением отдельных предметов"Приволжского района г.Казани

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углублённым изучением отдельных предметов"Приволжского района г.Казани

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021603473130 ИНН: 1659026371

Место нахождения объекта защиты:

420101, Респ Татарстан, г Казань, ул Братьев Касимовых, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.08.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1502
1.6.	Объем здания, куб. м	5888
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС-адресная, АУПТ-водяная, система удаления, СОУЭ- 4 типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
3000	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности" (Ст.69 п.1)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.5.9, п.5.10, п.5.11, п.5.17, п.8.1, п.8.5)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.90 п.2) Свод правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.4.3, п.4.12)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.57 п.1, Ст.57 п.2, Ст.59, Ст.80 п.1, Ст.80 п.3, Ст.81 п.1, Ст.81 п.2, Ст.81 п.3, Ст.81 п.4, Ст.87 п.1, Ст.87 п.2, Ст.87 п.3, Ст.87 п.6, Ст.87 п.7, Ст.87 п.11, Ст.88 п.1, Ст.88 п.2, Ст.88 п.3, Ст.88 п.5, Ст.88 п.7, Ст.88 п.8, Ст.88 п.9, Ст.88 п.13, Ст.88 п.14, Ст.88 п.19, Ст.134 п.5, Ст.137 п.1, Ст.137 п.2, Ст.137 п.4, Ст.137 п.5, Ст.137 п.6, Ст.137 п.7) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.57 п.1, Ст.57 п.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ст.59, Ст.80 п.1, Ст.80 п.3, Ст.81 п.1, Ст.81 п.2, Ст.81 п.3, Ст.81 п.4, Ст.87 п.1, Ст.87 п.2, Ст.87 п.3, Ст.87 п.6, Ст.87 п.7, Ст.87 п.11, Ст.88 п.1, Ст.88 п.2, Ст.88 п.3, Ст.88 п.5, Ст.88 п.7, Ст.88 п.8, Ст.88 п.9, Ст.88 п.13, Ст.88 п.14, Ст.88 п.19, Ст.134 п.5, Ст.137 п.1, Ст.137 п.2, Ст.137 п.4, Ст.137 п.5, Ст.137 п.6, Ст.137 п.7) "Правила противопожарного режима в Российской Фе2020 г. N 1479 (п.33, п.34) Свод правил СП 2.13130 "Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.57 п.1, Ст.57 п.2, Ст.59, Ст.80 п.1, Ст.80 п.3, Ст.81 п.1, Ст.81 п.2, Ст.81 п.3, Ст.81 п.4, Ст.87 п.1, Ст.87 п.2, Ст.87 п.3, Ст.87 п.6, Ст.87 п.7, Ст.87 п.11, Ст.88 п.1, Ст.88 п.2, Ст.88 п.3, Ст.88 п.5, Ст.88 п.7, Ст.88 п.8, Ст.88 п.9, Ст.88 п.13, Ст.88 п.14, Ст.88 п.19, Ст.134 п.5, Ст.137 п.1, Ст.137 п.2, Ст.137 п.4, Ст.137 п.5, Ст.137 п.6, Ст.137 п.7) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (п.33, п.34) Свод правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.2.8, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.5, п.5.4.6, п.5.4.7,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.5.4.8, п.5.4.9, п.5.4.10, п.5.4.11, п.5.4.12, п.5.4.13, п.5.4.14, п.5.4.15, п.5.4.16, п.5.4.17, п.5.4.18, п.5.4.19, п.5.4.20, п.5.4.21, п.ст.6, п.6.6.1, Таблица 6.9, п.6.6.2) Свод правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.4.1, п.4.2, Таблица 1, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.11, п.4.14, п.4.15, п.4.16, п.4.18, п.4.19, п.4.20, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.2.6, п.5.6.2, п.5.6.4, п.5.6.5) Свод правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.5) Свод правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1, п.5.3, п.6.1, п.6.2, п.8.1, п.8.2)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.43, Ст.51 п.1, Ст.51 п.2, Ст.51 п.3, Ст.51 п.4, Ст.52, Ст.53 п.1, Ст.53 п.2, Ст.53 п.3, Ст.53 п.4, Ст.55 п.3, Ст.60 п.1, Ст.60 п.2, Ст.89 п.1, Ст.89 п.3, Ст.89 п.7, Ст.89 п.8, Ст.89 п.10, Ст.89 п.11, Ст.89 п.12, Ст.89 п.13, Ст.89 п.14, Ст.105 п.1, Ст.105 п.2, Ст.105 п.3) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (п.2, п.26, п.27, п.28, п.29, п.31, п.60) Свод правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (п.4.1.2, п.4.1.7, п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, , п.4.2.12, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.2.25, п.4.2.26, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.8, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.12, п.4.4.13, п.4.4.14, п.4.4.15, п.4.4.16, п.4.4.20, п.5.1.4, п.7.12.1, Таблица 13, п.7.12.2, п.7.12.3, п.7.12.4, п.7.12.5, п.7.12.6, п.7.12.7, п.7.12.8, п.7.12.9, п.7.12.10, п.7.12.11, п.7.12.12, п.7.12.13, п.7.12.14, п.7.12.15, п.7.12.16, п.7.12.17, п.7.12.18, п.7.12.19, п.7.12.20, п.9.1.3) Свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.ст.6, Таблица 1) Свод правил СП 9.13130 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.3, п.4.1.4, п.4.1.5, п.4.1.6, п.4.1.7, п.4.1.8, п.4.1.9, п.4.1.10, п.4.1.11, п.4.1.12, п.4.1.14, п.4.1.15, п.4.1.16, п.4.1.17, п.4.1.18, п.4.1.19, п.4.1.20, п.4.1.21, п.4.1.22, п.4.1.23, п.4.1.24, п.4.1.25, п.4.1.26, п.4.1.27, п.4.1.28, п.4.1.29, п.4.1.30, п.4.1.31, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.1.34, п.4.1.35, п.4.1.36, п.4.1.37, п.4.1.38, п.4.1.40,		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.11, п.4.7.4, п.4.7.5, п.4.7.6, п.4.7.7, п.5.7.1, п.5.7.3, п.5.7.5)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.7 п.2, Ст.47 п.1, Ст.82 п.2, Ст.90 п.1) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (п.72) Свод правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.6.24)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.46, Ст.54 п.1, Ст.54 п.2, Ст.55 п.1, Ст.55 п.2, Ст.62 п.1, Ст.62 п.2, Ст.62 п.3, Ст.83 п.4, Ст.83 п.6, Ст.84 п.1, Ст.84 п.2, Ст.84 п.3, Ст.84 п.4, Ст.84 п.7, Ст.84 п.8, Ст.84 п.9, Ст.84 п.10, Ст.84 п.11, Ст.91 п.1, Ст.91 п.2) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (п.54, п.55) Свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.3.4, п.3.5, п.4.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, Таблица 2, п.ст.7, Таблица 2) Свод правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п.4.6, п.4.7, п.4.9, п.4.10, п.4.11, п.4.12, п.4.13) Свод правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.6.4, п.6.5, п.7.1) Свод правил СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приложение А)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст.82 п.1, Ст.82 п.4, Ст.82 п.5, Ст.82 п.7, Ст.82 п.8, Ст.82 п.9, Ст.82 п.10, Ст.82 п.12, Ст.82 п.13, Ст.83 п.7, Ст.83 п.9, Ст.103 п.1, Ст.103 п.2, Ст.103 п.3, Ст.103 п.4, Ст.103 п.5, Ст.103 п.6) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (п.52) Свод правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п.4.8)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Ст3 п.1, Ст.4 п.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	Ст.4 п.3, Ст.5 п.1, Ст.5 п.2, Ст.5 п.3, Ст.5 п.4, Ст.6 п.3, Ст.6 п.4, Ст.6 п.5, Ст.26, Ст.27 п.1, Ст.27 п.3, Ст.29, Ст.32 п.1, Ст.32 п.2, Ст.48 п.1, Ст.64 п.1, Ст.64 п.3, Ст.64 п.4, Ст.78 п.1, Ст.78 п.2, Ст.79 п.1, Ст.79 п.2) "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (п.3, п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.18, п.19, п.23, п.24, п.25, п.32, п.35, п.36, п.37, п.40, п.41, п.43, п.49, п.50, п.51, п.63, п.65, п.66, п.68, п.73, п.84, п.85, п.89, п.90, п.286, п.287, п.288, п.290, п.291, п.292, п.293, п.294, п.310, п.337, п.338, п.339, п.340, п.341, п.342, п.362, п.363, п.366, п.367, п.368, п.369, п.370, п.371, п.372, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п.399, п.402, п.403, п.404, п.405, п.406, п.407, п.408, п.409, п.410, п.413, п.429, п.430, п.431, п.432, п.433, п.434, п.435, п.436, п.427, п.438, п.439, п.440, п.449) Свод правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.2.1) Свод правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.9, п.6.10, п.6.11, п.6.12, п.6.13, п.6.14, п.6.15, п.6.16, п.6.17, п.6.18, п.6.19, п.6.20, п.6.21, п.6.22, п.6.23) Свод правил СП 9.13130 «Техника пожарная.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Огнетушители. Требования к эксплуатации» (п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.8, п.4.3.9, п.4.3.10, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.3.13, п.4.3.14, п.4.3.15, п.4.4.1, п.5.6.2, п.5.6.3) Свод правил СП 12.13130 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (п.4.1, п.4.2, п.6.1, п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.5, п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.9, п.6.10)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.