

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» августа 2022 г.

Регистрационный № 16-08-2022-011105



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание проходной Пункта хранения радиоактивных отходов Казанского отделения
Приволжского филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по
обезвреживанию РАО и охране окр

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ РАО И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739303612

ИНН: 7704009700

Место нахождения объекта защиты:

Респ Татарстан, р-н Высокогорский, тер. Дубьязский тракт, км 21-й

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения,

		мастерские			
1.4.	Высота здания, м	6			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	86			
1.6.	Объем здания, куб. м	527			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС и СОУЭ 2 типа			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В виду выполнения обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не проводился (статья 6, пункт 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>В соответствии с приказом Приволжского филиала ФГУП «РАДОН» от 25.01.2022 № 335-05.7.2/1-дсп «Об утверждении внутренних документов» и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме от 26.01.2022 №335-05.7.2/11-дсп присутствие третьих лиц с их имуществом на территории ПХРО Казанского отделения Приволжского филиала ФГУП «РАДОН» запрещено и исключено.</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ. 2. Пункты 4.3-4.5, 6.1.2 и 6.1.3 свода правил СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ. 2. Пункты 4.1, 4.2, 7 и 10 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Пункт 6 статьи 63 и пункт 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 2. Пункт 71 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. 3. Пункты 4.1 и 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. Статьи 9, 38, 52, 53, 57, 80, 88 и 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ. 2. Пункт 14 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 3. Пункт 5.4 СП 2.13130.2020. 4. Пункт 4.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. Пункт 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ. 2. Пункт 27 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. 3. Пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. Пункт 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 2. Пункты 7.1 и 7.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	1. Статьи 51, 54, 56, 84, 85, 91 Федерального закона от 22.07.2022 № 123-ФЗ. 2. Пункт 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. 3. Пункты 3-5	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009. 4. Пункты 6.1, 6.2, 7.1.3 и 7.1.7 СП 484.1311500.2020. 5. Раздел 5 СП 485.1311500.2020 6. Раздел 4 СП 486.1311500.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. Пункты раздела 5.8 СП 5.13130.2009.2. Пункты 4.1-4.3 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ. 2. Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 3. Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806.	Выполняется