

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» сентября 2022 г.

Регистрационный № 16-08-2022-012029



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нижнекамская испытательная лаборатория Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Татарстан»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021603634832

ИНН: 1660000697

Место нахождения объекта защиты:

423570, Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Баки Урманче,
Здание 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.04.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	483
1.6.	Объем здания, куб. м	1202
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Оборудование для системы пожарной сигнализации: автоматическая пожарная сигнализация на базе контроллеров двухпроводной линии связи прибор приемно-контрольный – пульт контроля и управления на базе устройства "Сигнал-20П"; в коридорах, на путях эвакуации ручные пожарные адресные извещатели ИПР-513-3А; в помещениях дымовые оптико-электронные адресные извещатели "ДИП-34А", резервированный источник питания 12В, 3А – РИП-12-3А-17А/ч; Аккумулятор 12В, 17А/ч; Световой указатель «Выход» - «Молния 12» ; оповещатель звуковой МАЯК 220-КПМ 1. В арендуемой площади имеется сеть внутреннего противопожарного водопровода с укомплектованным пожарным краном в количестве 2 шт. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен</p>

			<p>к крану и стволу. Один раз в год производится перекачка рукавов на новую скатку. Расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 30 л/с. Для целей наружного пожаротушения на расстоянии менее 200м. имеются 2 пожарных гидранта ПГ-1, ПГ-2. Смонтирована приточно-вытяжная вентиляция. Воздуховоды систем вентиляции суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, входов в здание.</p>						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
<p>Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>									
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
<p align="center">На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит один миллион рублей.</p>									
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1787 1552 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1787 678 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="678 1787 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th data-bbox="1257 1787 1552 2083">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-№ 123 ст. 69 ч. 1. табл.11	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 31.13330.2012 СП 8.13130.2020 п.5 ФЗ-№ 123 ст. 68 ч. 4; СП 8.13130.2020 п.8.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-№ 123 ст. 63 ч.6 ФЗ-№ 123 ст. 90 ч.1 п. 71 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 П.5 ФЗ-№ 123 ст. 31; ФЗ-№ 123 ст. 32	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п. 4.2.1; п. 4.2.3; п. 4.2.5; п. 4.2.6; п. 4.2.7; п. 4.3.1; п. 4.3.2. ФЗ № 123 ст. 84 табл.28,29. п. 17; п.23; п.26; п.27; п.31; СП 1.13130.2020 п. 4.3.3; п. 4.3.4; п. 4.3.5; п. 8.1.1; п. 8.1.2; п. 8.2.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-№ 123 ст. 76 ч. 1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 31.13330.2012 СП 8.13130.2020 п. 4.1; 5.2; 8.6 ФЗ-№ 123 ст. 68 ч. 2; СП 8.13130.2020 п.8.6. ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 1; НПБ 110-03 табл. 1 п. 9; СП 5. 13130.2009 приложение А (обязательное) и А. 10 табл. п.9. ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 5.; п. 54 Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ФЗ-№ 123 ст. 83 ч. 4; ст. 83 ч. 6; ст. 83 ч. 7;	Выполняется

		СП 484.1311500.2020 п. 5.3; п. 5.6; п. 5.8; п. 6.1.1; п. 6.1.2; п. 6.1.4; п. 6.2.1; п. 6.2.2; п. 6.2.6	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 ст. 82; СП 6.13130.2013 п.4.10; ФЗ № 123 ст. 142, 143; ст. 137 п.4; Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 34; п. 35; п. 15; п. 32	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.3,4,5,6,9, 10,11,12,13,14,16,17,18,19,23,24,26, 27,29,30,31,32,35,36,37,41,43,44,45, 50,49	Выполняется