

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«23» сентября 2022 г.

Регистрационный № 16-08-2022-013306



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Торгово-развлекательный комплекс "Роллердром"»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Гайнутдинова Дина Фоатовна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 320169000156181

ИНН: 164400739450

Место нахождения объекта защиты:

423462, Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Ризы Фахретдина,  
Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |                                  |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра               |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II                               |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1                               |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 11                               |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2540                             |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 27434                            |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 2                                |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной                | Не имеет                         |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             | <p>опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)</p>  |   |
| <p>1.9.</p> | <p>Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>АУПС организована на базе приборов производства ООО «КБПА», В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные устройства: - пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М- 1шт.; - блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ -1шт.; - блок индикации системы пожаротушения С2000ПТ-1шт.; прибор управления пожаротушением С2000 АСПТ- 3 шт.;- контрольно-пусковой блок С2000 КПБ-36 шт.; -адресный релейный блок на 2 реле С2000–СП2-5 шт.;-контролер двух проводной линии связи С2000- КДЛ-3 шт.;-шкаф пожарной сигнализации ШПС-24-2 шт.;-устройство дистанционного пуска ПТ УДП-513-3АМ-10 шт.; - оповещатель комбинированный ЛЮКС-24-1 шт.;- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-1Д (4Р)-2шт.; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-195 шт.; - адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ- исп. 02-14 шт. Для АПТ предусмотрено:- модуль пожаротушения</p> |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   |   | <p>тонкораспыленной водой МУПТВ-17-ГЗ-ВД «ТРВ-17М Ураган» - 108шт.; - модуль пожаротушения тонкораспыленной водой Тунгус-МУНТВ- 18.5-ГЗ-ВД - 47шт.; модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-15-ГЗ-ВД «ТРВЛ5М Ураган» -34шт. Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа. Для внутреннего пожаротушения установлено 10 пожарных кранов. Для наружного пожаротушения применяется противопожарный городской хозяйственно-питьевой водопровод низкого давления. Расчётный расход воды на наружное пожаротушение составляет не менее 20 л/с.</p> |
|    |  |   |   |   |
| 2. | <p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |   |   |   |
|    | Оценка не проводилась  |   |   |   |
| 3. | <p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |   |   |   |
|    | Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек   |   |   |   |
| 4. | <p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |   |   |   |
|    | <p>Наименование противопожарного мероприятия</p>   | <p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</p> | <p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p> |   |

|      |  | устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   |             |
|------|--|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП 4.13130.2013 п.п. 4.3 табл.1, 4.4, 5.1.3, 5.1.5., 6.1.3. табл.3  | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП 8.13130.2020 п.п. 5.2 табл.2, 5.8,5.10, 6.1, 8.1   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП 4.13130.2013 с изменением №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610) п.п..8.1., 8.6,8.8.  | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | ст.80, ч. 1, 5 ст. 87, табл.1,2 123-ФЗ; СП 2.13130.2020 п.п.5.4.11., 5.4.16., 6.7.1. табл.6.11  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Гл.14 ст.53 123-ФЗ; п.п.4.2.2, 4.2.7.,4.2.9.4.2.10., 4.2.22., 4.3.2-4.3.4., 4.4.1.- 4.4.6., 4.4.15., 7.1.1., 7.2.1.,9.1.3. СП 1.13130.2020; п.27 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | СП 4.13130.2013 п.п.7.1, 7.3., 7.5., 7.14   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Гл.14 ст.54, ст. 56, ст. 62, 83 123-ФЗ; п.п.5.1, 6.1.19, 6.4.11 СП485.1311500.2020; п.п.5.1., 5.2., 5.12., 6.1.1.,6.2.1., 6.5.1., 6.6.1.,7.1.1., 7.2.2., 7.7.1., прил. А СП484.1311500.2020; п. п.4.1, 4.12 табл.1, табл.3 СП486.1311500.2020; табл. 1, табл. 2 СП.3.131.30.2020; п.п.6.1.20., прил. А, 6.2.1., 6.2.3. СП 10.13130.2020; п. 5.2 табл.2 СП 8.13130.2020; п.п.42,48-50 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п.п.5.2. , 7.1.1., ,7.1.2., 7.7.1., СП 484.1311500.2020; п.п.42,43,54 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | п.п.3,4,5,9-16,22-24,27,30,35, 103,104,107 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479                            | Выполняется |