Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» сентября 2022 г.

Регистрационный № 16-08-2022-013327

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №139 комбинированного вида»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №139 комбинированного вида»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021603469249 ИНН: 1659027221

Место нахождения объекта защиты:

420055, Респ Татарстан, г Казань, ул Ново-Давликеевская, Дом 8А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.11.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2146
1.6.	Объем здания, куб. м	9833
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Перечень и тип систем противопожарной защиты: система противодымной защиты: установлены дымовые пожарные извещатели (ИП), а на путях эвакуации размещаются ручные пожарные извещатели (ИПР), которые крепятся на стенах на высоте 1,5 метра от пола, сигнал от извещателей поступает на приёмно-контрольный прибор, находящийся на посту охраны. пожарная сигнализации: оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре на базе Болид. Система оповещения и управления эвакуацией: система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Внутренний и наружный противопожарный водопровод: внутренний противопожарный водопровод в количестве 6 пожарных кранов (3шт. на 1 этаже, 3 шт. на 2 этаже) СОУЭ 3 типа. Наружное противопожарное водоснабжение - 2 пожарных

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		гидранта, расположены, на удалении не более 200 метров. Аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг».
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не застраховано		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	т. 69. Федеральный Закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ)п. 65. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР) п.4.3.СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	ст. 62. № 123-ФЗ п.48. ППР п.49. ППР	Выполняется

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 67. № 123-ФЗ п. 71. ППР п. 71. ППР п.73. ППР	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 4.28 СП 118.13330.2012 п. 4.30, Д.2.6*, Д.2.8*, Д.2.11* СП 118.13330.2012 п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 ст. 88. № 123-ФЗ п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 ст. 57. № 123-ФЗ ст. 58. № 123-ФЗ ст. 137. № 123-ФЗ п. 7.4. СНиП 21-01-97* п. 5.2.2 СП 2.13130.2012 п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 п. 6.7.1 СП 2.13130.2012 п. 8.9. СНиП 21-01-97* п.4.18. СП 4.13130.2013. п.25. ППР п.12. ППР	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.5. ППР п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ст. 89. № 123-ФЗ п. 6.4. СНиП 21-01-97* п. 36. ППР п. 37. ППР п.23 ППР п. 24. ППР п.26. ППР п.27. ППР п.29. ППР п.30. ППР п.4.3.2 СП 1.13130.2020 п.4.2.9. СП 1.13130.2020 п. 4.2.18 СП1.13130.2020 п.4.2.19 СП 1.13130.2020 п.4.2.20 СП 1.13130.2020 п.4.2.21 СП 1.13130.2020 п.4.2.22 СП 1.13130.2020 п.4.2.24 СП 1.13130.2020 п. 4.3.1 СП 1.13130.2020 п.4.3.2 СП 1.13130.2020 п.4.3.3 СП 1.13130.2020 п.4.3.7 СП 1.13130.2020 п.4.3.12 СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 ст. 53. № 123-ФЗ п. 5.2.1 СП59.13330.2012 п. 5.2.2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		СП59.13330.2012 п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 п. 5.2.23 СП 59.13330.2012 п. 5.2.24 СП 59.13330.2012 п. 5.2.25 СП 59.13330.2012 п. 5.2.31 СП 59.13330.2012	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 80. №123 ФЗ ст. 90. №123 ФЗ п. 8.1. СНиП 21-01-97*	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 6.10. СП 7.13130.2013 п. 6.12. СП 7.13130.2013 п. 6.13. СП 7.13130.2013 п. 6.24. СП 7.13130.2013 п. 8.5. СП 7.13130.2013 п. 4.18 СП 118.13330.2012 ст. 54. № 123-ФЗ ст. 83. № 123-ФЗ ст. 91. № 123-ФЗ ст. 103. № 123-ФЗ п. 4.1 СП 6.13130.2013 п. 4.2 СП 6.13130.2013 п. 4.3 СП 6.13130.2013 п. 4.8 СП 6.13130.2013 п. 4.14 СП 6.13130.2013 п. 1.7. РД 009-02-96 п. 3.1. РД 009-02-96 п. 7.1.57. ПУЭ п.10. ППР ст. 84. № 123-ФЗ п. 3.3 СП 3.13130.2009 п. 3.4 СП 3.13130.2009 п. 4.4 СП 3.13130.2009 п. 4.8 СП 3.13130.2009 табл. 2. СП 3.13130.2009 п. 3.3. НПБ 104-03 п. 5.5.2 СП59.13330.2012 п. 5.5.3 СП 59.13330.2012 п. 5.5.4 СП 59.13330.2012 п.50. ППР	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	п.13.1.12. СП 5.13130.2009 п13.2.1. СП 5.13130.2009 п13.3.2. СП 5.13130.2009 п.13.3.3. СП 5.13130.2009 п. 13.3.4. СП 5.13130.2009 п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 п 13.3.7. СП 5.13130.2009 п.13.3.8. СП 5.13130.2009 п. 13.3.11. СП 5.13130.2009 п13.4.1. СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	5.13130.2009 п.13.13.1. СП 5.13130.2009 п.13.13.2. СП 5.13130.2009 п.13.14.2. СП 5.13130.2009 п. 13.14.3. СП 5.13130.2009 п.13.14.5. СП 5.13130.2009 п. 13.14.6. СП 5.13130.2009 п. 13.14.10. СП 5.13130.2009 п. 13.15.10. СП 5.13130.2009 п. 13.15.14. СП 5.13130.2009 п. 13.15.15. СП 5.13130.2009 п. 13.15.16. СП 5.13130.2009 п. 14.1. СП 5.13130.2009 п. 14.2. СП 5.13130.2009 п. 14.4. СП 5.13130.2009 п. 15.1. СП 5.13130.2009 п. 15.3. СП 5.13130.2009 п. 4.1. СП 3.13130.2009 п. 4.4. СП 3.13130.2009 п. 4.8. СП 3.13130.2009 п. 5.4. СП 3.13130.2009 п. 5.5. СП 3.13130.2009 п. СП 3.13130.2009 п.4.1.1. СП10.13130.2009 п. 4.1.8. СП10.13130.2009 п.4.1.13. СП10.13130.2009 п. 4.1.14. СП10.13130.2009 п. 4.1.16. СП10.13130.2009	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2. ППР п.3. ППР п.4. ППР п. 31. Приказа МЧС России от 12.12.2007 года № 645 п.9. ППР п.11. ППР п.12. ППР п.13. ППР п.15. ППР п.16. ППР п.17. ППР п.18. ППР п.23. ППР п.24. ППР п.25. ППР п.35. ППР п.41. ППР п.42. ППР п.43. ППР п.54. ППР п.55. ППР п.56. ППР п. 2.12.17 ПТЭЭП п. 2.1.16 ПУЭ п. 2.1.20 ПУЭ п. 2.1.21 ПУЭ п. 2.1.25 ПУЭ п. 2.1.28 ПУЭ ст. 60. № 123-ФЗ п.36. ППР п. 60. ППР п. 4.1.1 СП 9.13130.2009 п. 4.1.5 СП 9.13130.2009 п. 4.1.7 СП 9.13130.2009 п. 4.1.8 СП 9.13130.2009 п. 4.1.9 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		9.13130.2009 п. 4.1.10 СП 9.13130.2009 п. 4.1.23 СП 9.13130.2009 п. 4.1.27 СП 9.13130.2009 п. 4.1.29 СП 9.13130.2009 п. 4.1.32 СП 9.13130.2009 п. 4.1.33 СП 9.13130.2009 п. 4.1.34 СП 9.13130.2009 п. 4.1.40 СП 9.13130.2009 п. 4.2.1 СП 9.13130.2009 п. 4.2.5 СП 9.13130.2009 п. 4.2.6 СП 9.13130.2009 п. 4.3.3 СП 9.13130.2009 п. 4.3.6 СП 9.13130.2009 п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 п. 4.3.16 СП 9.13130.2009 п. 4.5.1 СП 9.13130.2009 п. 4.5.4 СП 9.13130.2009 п.393. ППР п.394. ППР п.400. ППР п.406. ППР п.407. ППР п.409. ППР п.413. ППР п. 5.1.2 СП 59.13330.2012 п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.